

Į atmosferą išmetamų teršalų tyrimai

Petrašiūnų elektrinė (Jėgainės g. 12 C, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-04	004	Anglies monoksidas (A)	172 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	256 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	71 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	17 mg/Nm ³	
2024-01-05	005	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	119 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	10 mg/Nm ³	
2024-03-01	001	Anglies monoksidas (A)	4 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	266 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	27 mg/Nm ³	
2024-10-29	001	Anglies monoksidas (A)	7 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	213 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	24 mg/Nm ³	
2024-12-16	005	Anglies monoksidas (A)	1 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	146 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	5,5 mg/Nm ³	
2024-12-18	004	Anglies monoksidas (A)	11 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	122 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

„Pergalės“ katilinė (Karo ligoninės g. 31, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-09	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	154 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	6 mg/Nm ³	
2024-02-08	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	135 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-03-07	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	74 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	13 mg/Nm ³	
2024-06-12	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	86,8 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-09-23	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	103,9 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	0 mg/Nm ³	

„Nemuno“ katilinė (R. Kalantos g. 49, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-11	001	Anglies monoksidas (A)	119 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	190 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	10 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	55 mg/Nm ³	
2024-03-01	001	Anglies monoksidas (A)	14 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	237 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	66 mg/Nm ³	

Inkaro katilinė (Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-03-26	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	233,7 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	24,5 mg/Nm ³	
2024-09-06	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	208 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	68 mg/Nm ³	

Jurbarko katilinė (V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-02	007	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	328 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1115 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	73 mg/Nm ³	
2024-01-23	012	Anglies monoksidas (A)	5 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	392 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	3 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	14 mg/Nm ³	
2024-02-29	010	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	124 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-05-03	012	Anglies monoksidas (A)	2 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	309,2 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	9,8 mg/Nm ³	
2024-08-20	010	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	135 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	0 mg/Nm ³	taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
--	--	---	----------------------	---

Noreikiškių katilinė (Universiteto g. 1, Noreikiškės, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-12	005	Anglies monoksidas (A)	4 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	164 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	249 mg/Nm ³	
2024-01-17	001	Anglies monoksidas (A)	1 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	92 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	
2024-05-02	001	Anglies monoksidas (A)	0,7 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	138,5 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-06-11	005	Anglies monoksidas (A)	788,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	263 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	44,5 mg/Nm ³	

Ežerėlio katilinė (Kauno g. 2, Ežerėlis, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-10	002	Anglies monoksidas (A)	16 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	366 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	16 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	81 mg/Nm ³	
2024-03-30	002	Anglies monoksidas (A)	638,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	291,3 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	74,5 mg/Nm ³	
2024-06-10	001	Anglies monoksidas (A)	5 mg/Nm ³	

		Azoto oksidai (NO _x) (A)	142,4 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	3 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	8 mg/Nm ³	
2024-12-12	001	Anglies monoksidas (A)	1 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	153 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Garliavos katilinė (St. Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-08	002	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	129 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	7 mg/Nm ³	
2024-02-27	003	Anglies monoksidas (A)	37 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	358 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	316 mg/Nm ³	
2024-02-27	002	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	131 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-03-07	003	Anglies monoksidas (A)	481	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	293	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	2	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	70	

Neveronių katilinė (Bijūnų g. 9, Neveronys, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-15	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	210 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	2 mg/Nm ³	
2024-09-11	001	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	131 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Domeikavos katilinė (Neries g. 6A, Domeikava, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-04	002	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	214 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	3 mg/Nm ³	
2024-12-03	003	Anglies monoksidas (A)	2186 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	414 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	90 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	153 mg/Nm ³	

„Šilko“ katilinė (Varnių g. 48, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-01-24	001	Anglies monoksidas (A)	58 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	201 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	71 mg/Nm ³	
2024-04-09	001	Anglies monoksidas (A)	6 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	245,4 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	93,6 mg/Nm ³	
2024-12-20	001	Anglies monoksidas (A)	5 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	131 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Raudondvario katilinė (Kondroto g. 12, Raudondvaris, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-02-05	002	Anglies monoksidas (A)	13 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	154 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-02-22	003	Anglies monoksidas (A)	10 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	284 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	7 mg/Nm ³	taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
2024-11-18	003	Anglies monoksidas (A)	0 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	169,7 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	20,6 mg/Nm ³	

Girionių katilinė (Laumėnų g. 3, Girionys, Kauno raj.)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-02-28	001	Anglies monoksidas (A)	122 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	177 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	3 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	19 mg/Nm ³	
2024-03-12	002	Anglies monoksidas (A)	696 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	210 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	241 mg/Nm ³	
2024-04-04	002	Anglies monoksidas (A)	1736,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	314,5 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	579,1 mg/Nm ³	
2024-12-19	003	Anglies monoksidas (A)	927 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	289 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidarančios deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	15 mg/Nm ³	

A. Smetonos al. 65A katilinė (A. Smetonos al. 65 A, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-03-12	001	Anglies monoksidas (A)	1 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	154 mg/Nm ³	

		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
2024-04-15	001	Anglies monoksidas (A)	0,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	159,3 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
2024-04-15	001	Anglies monoksidas (A)	3,7 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	147,7 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Antanavos g. 18 A. katilinė (Antanavos g. 18, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-03-12	001	Anglies monoksidas (A)	95 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	124 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Pamario g. 1 katilinė (Pamario g. 1, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-04-15	001	Anglies monoksidas (A)	56 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	80,7 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	

Hipodromo g. 46A katilinė (Hipodromo g. 46A, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-04-15	001	Anglies monoksidas (A)	13 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	33 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Piliakalnio g. 11 katilinė (Piliakalnio g. 11, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-05-20	001	Anglies monoksidas (A)	3,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	132,3 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1 mg/Nm ³	

Gervių g. 5, katilinė (Gervių g. 5, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-04-16	001	Anglies monoksidas (A)	45,3 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	65,6 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	

Vaišvydavo katilinė (Vaišvydo g. 28, Kaunas)

Data	Taršos šaltinio Nr.	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024-10-21	001	Anglies monoksidas (A)	1416 mg/Nm ³	AB „Kauno energija“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija Nr. 1AT-248
		Azoto oksidai (NO _x) (A)	213,4 mg/Nm ³	
		Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0 mg/Nm ³	
		Kietosios dalelės, susidaranti deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6 mg/Nm ³	

I gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimai

Petrašiūnų elektrinės (Jėgainės g. 12 C, Kaunas) išleidžiamų nuotekų teršalų tyrimai

Data		Paimamo vandens kiekis, m ³	Nuotekų kiekis, m ³	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024 metų I ketvirtis	2024-01-10	20478	6524	Temperatūra	14,2 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,0	
				Skendinčios medžiagos	7,8 mg/l	
				BDS ₇	7,3 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	992 mg/l	
				Naftos produktai	<0,058 mg/l	
				Sulfatai	185 mg/l	
2024 metų I ketvirtis	2024-02-28	25253	7428	Temperatūra	13,9 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapas	0	
				Skaidrumas	28	
				Spalva	Gelsva	
				PH	7,9	
				Skendinčios medžiagos	9,3 mg/l	
				BDS ₇	8,8 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	822 mg/l	
				Naftos produktai	0,099 mg/l	
				Sulfatai	73 mg/l	

2024 metų I ketvirtis	2024-03-05	19354	4077	Temperatūra	15,7 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,1	
				Skendinčios medžiagos	9,7 mg/l	
				BDS ₇	3,8 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	481 mg/l	
				Naftos produktai	0,090 mg/l	
				Sulfatai	48 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-04-02	23188	5753	Temperatūra	19,3 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	7,6	
				Skendinčios medžiagos	11 mg/l	
				BDS ₇	2,5 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	412 mg/l	
				Naftos produktai	<0,058 mg/l	
				Sulfatai	90 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-05-02	12501	5753	Temperatūra	13,4 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	30	

				Spalva	Gelsva	
				PH	8,6	
				Skendinčios medžiagos	4,3 mg/l	
				BDS ₇	7,3 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	471 mg/l	
				Naftos produktai	0,061 mg/l	
				Sulfatai	76 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-06-03	12915	5753	Temperatūra	19,3 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	7,9	
				Skendinčios medžiagos	6,7 mg/l	
				BDS ₇	2,6 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	819 mg/l	
				Naftos produktai	0,23 mg/l	
				Sulfatai	36 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-07-01	13397	3793	Temperatūra	19,8 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	28	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,0	
				Skendinčios medžiagos	14 mg/l	
				BDS ₇	3,2 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	

				Chloridai	374 mg/l	
				Naftos produktai	0,082 mg/l	
				Sulfatai	43 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-08-27	14368	5100	Temperatūra	21,6 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,8	
				Skendinčios medžiagos	14 mg/l	
				BDS ₇	2,5 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	316 mg/l	
				Naftos produktai	0,26 mg/l	
				Sulfatai	13 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-09-02	13560	5100	Temperatūra	20,9 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapas	0	
				Skaidrumas	29	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,0	
				Skendinčios medžiagos	6,1 mg/l	
				BDS ₇	3,0 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	812 mg/l	
				Naftos produktai	0,27 mg/l	
				Sulfatai	58 mg/l	

2024 metų IV ketvirtis	2024-10-10	38472	5643	Temperatūra	21,4 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	30	
				Spalva	Gelsva	
				PH	7,2	
				Skendinčios medžiagos	6,0 mg/l	
				BDS ₇	3,4 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	118 mg/l	
				Naftos produktai	0,17 mg/l	
				Sulfatai	76 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-11-04	14800	3870	Temperatūra	20,0 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
				Kvapaspas	0	
				Skaidrumas	30	
				Spalva	Gelsva	
				PH	7,2	
				Skendinčios medžiagos	10 mg/l	
				BDS ₇	3,3 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	186 mg/l	
				Naftos produktai	0,27 mg/l	
				Sulfatai	213 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-12-02	20867	1907	Temperatūra	27 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307

				Kvapas	0	
				Skaidrumas	30	
				Spalva	Gelsva	
				PH	8,2	
				Skendinčios medžiagos	8 mg/l	
				BDS ₇	2,8 mgO ₂ /l	
				CHDS	<28 mgO ₂ /l	
				Chloridai	198 mg/l	
				Naftos produktai	0,89 mg/l	
				Sulfatai	262 mg/l	

Ežerėlio katilinės (Kauno g. 2, Ežerėlio m., Kauno r. sav.) išleidžiamų bendragamyklinių nuotekų teršalų tyrimai

Data		Nuotekų kiekis, m ³	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024 metų I ketvirtis	2024-01-24	92	Temperatūra	6,9 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	27	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	15 mg/l	
			BDS ₇	5,8 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	83,7 mg/l	
			Naftos produktai	<0,058 mg/l	
2024 metų I ketvirtis	2024-02-01	64	Sulfatai	63 mg/l	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Temperatūra	7,4 °C	
			Kvapas	0	

			Skaidrumas	28	
			Spalva	Gelsva	
			PH	6,8	
			Skendinčios medžiagos	13 mg/l	
			BDS ₇	5,7 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	184 mg/l	
			Naftos produktai	0,081 mg/l	
			Sulfatai	66 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-04-03	92	Temperatūra	7,1 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,6	
			Skendinčios medžiagos	6,3 mg/l	
			BDS ₇	2,2 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	120 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-05-17	127	Naftos produktai	<0,058 mg/l	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Sulfatai	95 mg/l	
			Temperatūra	6,3 °C	
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	7,3 mg/l	
			BDS ₇	2,2 mgO ₂ /l	

			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	899 mg/l	
			Naftos produktai	0,090 mg/l	
			Sulfatai	79 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-06-03	88	Temperatūra	16,1 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapaspas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	10 mg/l	
			BDS ₇	5,8 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	156 mg/l	
			Naftos produktai	0,28 mg/l	
			Sulfatai	79 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-07-01	119	Temperatūra	17,3 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapaspas	0	
			Skaidrumas	29	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	11 mg/l	
			BDS ₇	4,9 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	188 mg/l	
			Naftos produktai	0,17 mg/l	
			Sulfatai	117 mg/l	

2024 metų III ketvirtis	2024-08-21	139	Temperatūra	17,0 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,7	
			Skendinčios medžiagos	5,3 mg/l	
			BDS ₇	2,1 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	342 mg/l	
			Naftos produktai	0,15 mg/l	
			Sulfatai	16 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-09-19	123	Temperatūra	14,0 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	6 mg/l	
			BDS ₇	2,9 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	335 mg/l	
			Naftos produktai	0,15 mg/l	
			Sulfatai	127 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-10-10	133	Temperatūra	12,8 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307

			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,5	
			Skendinčios medžiagos	5 mg/l	
			BDS ₇	2,1 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	103 mg/l	
			Naftos produktai	0,17 mg/l	
			Sulfatai	88 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-11-04	98	Temperatūra	14,2 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,1	
			Skendinčios medžiagos	4,5 mg/l	
			BDS ₇	2,9 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	158 mg/l	
			Naftos produktai	0,26 mg/l	
			Sulfatai	119 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-12-02	143	Temperatūra	8,3 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	28	
			Spalva	Gelsva	

			PH	7,5	
			Skendinčios medžiagos	14 mg/l	
			BDS ₇	7,2 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	410 mg/l	
			Naftos produktai	0,14 mg/l	
			Sulfatai	306 mg/l	

Ežerėlio katilinės (Kauno g. 2, Ežerėlio m., Kauno r. sav.) išleidžiamų lietaus nuotekų teršalų tyrimai

Data		Nuotekų kiekis, m ³	Teršalai	Tyrimo rezultatai	Laboratorija, atlikusi matavimus ir leidimo Nr.
2024 metų I ketvirtis	2024-01-24	389	Temperatūra	13,4 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,5	
			Skendinčios medžiagos	8,2 mg/l	
			BDS ₇	4,2 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	173 mg/l	
			Naftos produktai	<0,058 mg/l	
2024 metų I ketvirtis	2024-02-01	739	Sulfatai	116 mg/l	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Temperatūra	14,3 °C	
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	28	
			Spalva	Gelsva	
			PH	6,5	

			Skendinčios medžiagos	11 mg/l	
			BDS ₇	1,5 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	277 mg/l	
			Naftos produktai	0,23 mg/l	
			Sulfatai	210 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-04-03	773	Temperatūra	7,5 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapaspas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	6,5	
			Skendinčios medžiagos	6 mg/l	
			BDS ₇	2,4 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	229 mg/l	
			Naftos produktai	<0,058 mg/l	
			Sulfatai	84 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-05-17	511	Temperatūra	12,5 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapaspas	0	
			Skaidrumas	26	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,5	
			Skendinčios medžiagos	21 mg/l	
			BDS ₇	1,6 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	118 mg/l	
			Naftos produktai	0,072 mg/l	

			Sulfatai	15 mg/l	
2024 metų II ketvirtis	2024-06-03	451	Temperatūra	18 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	27	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,1	
			Skendinčios medžiagos	18 mg/l	
			BDS ₇	6 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	223 mg/l	
			Naftos produktai	0,27 mg/l	
			Sulfatai	231 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-07-01	1342	Temperatūra	19,3 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,6	
			Skendinčios medžiagos	6,3 mg/l	
			BDS ₇	4,4 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	204 mg/l	
			Naftos produktai	0,12 mg/l	
			Sulfatai	132 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-08-21	502	Temperatūra	18,7 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307

			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,5	
			Skendinčios medžiagos	6,3 mg/l	
			BDS ₇	6,4 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	8,5 mg/l	
			Naftos produktai	0,099 mg/l	
			Sulfatai	69 mg/l	
2024 metų III ketvirtis	2024-09-19	494	Temperatūra	12,5 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,4	
			Skendinčios medžiagos	4,9 mg/l	
			BDS ₇	3,6 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	170 mg/l	
			Naftos produktai	0,11 mg/l	
			Sulfatai	115 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-10-10	328	Temperatūra	11,9 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	

			PH	7,3	
			Skendinčios medžiagos	6,7 mg/l	
			BDS ₇	2,6 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	23,3 mg/l	
			Naftos produktai	0,28 mg/l	
			Sulfatai	19 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-11-04	501	Temperatūra	11,7 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	30	
			Spalva	Gelsva	
			PH	7,6	
			Skendinčios medžiagos	4,3 mg/l	
			BDS ₇	3,1 mgO ₂ /l	
			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	130 mg/l	
			Naftos produktai	0,31 mg/l	
			Sulfatai	105 mg/l	
2024 metų IV ketvirtis	2024-12-16	430	Temperatūra	14,4 °C	UAB „Ekologinis servisas“ vandens tyrimų laboratorija Nr. 991307
			Kvapas	0	
			Skaidrumas	29	
			Spalva	Gelsva	
			PH	6,8	
			Skendinčios medžiagos	12 mg/l	
			BDS ₇	5,3 mgO ₂ /l	

			CHDS	<28 mgO ₂ /l	
			Chloridai	381 mg/l	
			Naftos produktai	0,13 mg/l	
			Sulfatai	226 mg/l	

Šilko katilinė (Varnių g. 48, Kaunas), požeminio vandens išgavimas ir išleidžiamų nuotekų į nuotekų tinklus kiekis

Mėnesis	Išgauto vandens kiekis iš vandenvietės, m³	Išleidžiamų nuotekų kiekis į nuotekų tinklus, m³
Sausis	2944	436
Vasaris	1767	300
Kovas	600	149
Balandis	77	24
Gegužė	380	92
Birželis	2130	380
Liepa	5011	793
Rugpjūtis	4646	970
Rugsėjis	5549	759
Spalis	8667	975
Lapkritis	3172	94
Gruodis	4370	800