**Šildymo sezono**
**temperatūrinis grafikas vartotojams:**
**Šilainių raj. (pagal Baltijos g. 69)**


SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas
2021 m. 10-01

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2021 m.

| Toro, °C | Tt, °C | Tg, °C |
|---|---|---|
| 10 | 65,8 | 43,0 |
| 9 | 65,7 | 43,0 |
| 8 | 65,7 | 43,0 |
| 7 | 65,6 | 43,0 |
| 6 | 65,5 | 43,0 |
| 5 | 65,5 | 43,0 |
| 4 | 65,2 | 43,0 |
| 3 | 65,1 | 43,0 |
| 2 | 65,0 | 43,0 |
| 1 | 65,0 | 43,0 |
| 0 | 67,2 | 43,3 |
| -1 | 69,5 | 43,6 |
| -2 | 72,2 | 43,9 |
| -3 | 74,4 | 44,2 |
| -4 | 76,8 | 44,5 |
| -5 | 79,3 | 44,8 |
| -6 | 81,7 | 45,1 |
| -7 | 84,0 | 45,4 |
| -8 | 86,2 | 45,7 |
| -9 | 88,7 | 46,0 |
| -10 | 91,0 | 46,4 |
| -11 | 93,5 | 46,7 |
| -12 | 95,8 | 47,0 |
| -13 | 98,2 | 47,3 |
| -14 | 101,0 | 47,6 |
| -15 | 103,6 | 47,9 |
| -16 | 105,8 | 48,2 |
| -17 | 105,8 | 48,5 |
| -18 | 105,7 | 48,8 |
| -19 | 105,6 | 49,1 |
| -20 | 105,6 | 49,4 |
| -21 | 105,5 | 49,7 |
| -22 | 105,4 | 50,0 |




Tinklo valdymo skyriaus vadovas Audrius Pupininkas