

Šilumos šaltinių šildymo sezono  
temperatūrinis grafikas.

Kauno miesto izoliuoto tinklo katilinės su karšto vandens ruošimu  
šilumos punktuose


SUDERINTA  
Kauno miesto savivaldybės  
Administracijos direktorius

Tadas Metelionis  
2023 m.

TVIRTINU  
AB „Kauno energija“  
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius  
2023 m.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	70,0	43,0
9	70,0	43,0
8	70,0	43,0
7	70,0	43,0
6	70,0	43,0
5	70,0	43,0
4	70,0	43,0
3	70,0	43,0
2	70,0	43,0
1	70,0	43,0
0	71,1	43,3
-1	72,2	43,6
-2	73,3	43,9
-3	74,3	44,2
-4	75,4	44,5
-5	76,5	44,8
-6	77,6	45,1
-7	78,7	45,4
-8	79,8	45,7
-9	80,9	46,0
-10	82,0	46,3
-11	83,0	46,7
-12	84,1	47,0
-13	85,2	47,3
-14	86,3	47,6
-15	87,4	47,9
-16	88,5	48,2
-17	89,6	48,5
-18	90,7	48,8
-19	91,7	49,1
-20	92,8	49,4
-21	93,9	49,7
-22	95,0	50,0



Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas