

Kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2023 m. gruodžio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2023 m. gruodžio mėn. :

Dienolaiapsniai 2023 m. gruodžio mėn.:

0,5 °C  
542,5 DL

Pastato aukštų skaičius	2023 m. gruodžio mėn.				2022 m. gruodžio mėn.		2021 m. gruodžio mėn.		2020 m. gruodžio mėn.		2019 m. gruodžio mėn.	
	oro temp.		Dienolaiapsniai		Dienolaiapsniai		oro temp.		oro temp.		oro temp.	
	0,5 °C		542,5 DL		-2,3 °C		629,3 DL		-3,1 °C		654,1 DL	
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m <sup>2</sup>	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	20,39	1,52	20,80	1,56	23,65	2,31	25,07	1,33	19,68	0,72	16,87	0,81
2	20,34	1,52	21,37	1,60	23,60	2,31	25,23	1,34	20,61	0,75	18,22	0,87
3	18,37	1,37	19,17	1,43	21,31	2,09	23,09	1,22	19,71	0,72	17,39	0,83
4	18,53	1,39	19,38	1,45	21,49	2,10	23,55	1,25	19,97	0,73	17,84	0,85
5	16,71	1,25	17,40	1,30	19,38	1,90	20,95	1,11	17,54	0,64	16,25	0,78
6	14,12	1,06	14,04	1,05	16,38	1,60	19,02	1,01	16,24	0,59	14,08	0,67
7*	10,76	0,80	10,07	0,75	12,48	1,22	14,07	0,75	10,99	0,40	9,72	0,47
8*	9,08	0,68	9,40	0,70	10,53	1,03	11,30	0,60	9,35	0,34	8,05	0,39
9	16,72	1,25	17,25	1,29	19,40	1,90	20,97	1,11	17,61	0,64	15,20	0,73
10	17,03	1,27	16,86	1,26	19,76	1,93	20,40	1,08	16,81	0,61	14,58	0,70
12	18,55	1,39	18,96	1,42	21,52	2,11	23,47	1,24	19,50	0,71	17,12	0,82
13	13,38	1,00	12,94	0,97	15,52	1,52	16,69	0,88	14,41	0,53	12,23	0,59
16	19,60	1,47	19,91	1,49	22,74	2,23	26,24	1,39	19,77	0,72	17,67	0,85
Vid. 1a.-16a.	17,73	1,33	18,38	1,37	20,57	2,01	22,24	1,18	18,64	0,68	16,57	0,79
Senos statyb.	18,84	1,41	19,65	1,47	21,86	2,14	22,85	1,21	19,66	0,72	17,43	0,83
Naujos statyb.	11,09	0,83	11,26	0,84	12,87	1,26	13,44	0,71	10,85	0,40	9,48	0,45
Renovuoti	11,08	0,83	11,65	0,87	12,85	1,26	13,68	0,73	11,58	0,42	10,26	0,49
Renov. su AES**	10,07	0,75	10,26	0,77	11,68	1,14	11,58	0,61	10,13	0,37	5,14	0,25
Šilumos kaina be PVM	6,86 euro ct/kWh				8,98 euro ct/kWh		4,86 euro ct/kWh		3,35 euro ct/kWh		4,39 euro ct/kWh	

\* naujos statybos namai;

\*\* AES - alternatyvus šilumos šaltinis

DL =  $(18 - t_{\text{leid}}) \times Z$ ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C;  $t_{\text{leid}}$  - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z- mėnesio trukmė paromis

2023 m. gruodžio mėn. šildymui faktinio suvaroto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2022-2019 metų gruodžio mėn.

Lyginant 2023 metų gruodžio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2022 m. 12 mėn.	-10,7	-23,61	-31,8
su 2021 m. 12 mėn.	-17,4	41,08	16,1
su 2020 m. 12 mėn.	-1,4	104,86	101,5
su 2019 m. 12 mėn.	10,9	56,10	73,4

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė