

Kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2024 m. vasario mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2024 m. vasario mėn. :

Dienolaipsniai 2024 m. vasario mėn.:

2,8 °C
440,8 DL

Pastato aukštų skaičius	2024 m. vasario mėn.				2023 m. vasario mėn.		2022 m. vasario mėn.		2021 m. vasario mėn.		2020 m. vasario mėn.	
	oro temp.		Dienolaipsniai		Dienolaipsniai		oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaipsniai
	2,8 °C		440,8 DL		0 °C	504 DL	1,4 °C	464,8 DL	-5,6 °C	660,8 DL	2,2 °C	458,2 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad. m šildymui kwh/m²	Vidut. Šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM
1	16,43	1,24	17,78	1,34	18,79	1,75	18,05	1,29	24,36	0,91	15,81	0,77
2	16,77	1,26	17,96	1,35	19,18	1,79	18,68	1,34	24,94	0,93	16,86	0,82
3	15,08	1,14	15,96	1,20	17,24	1,61	16,83	1,21	23,39	0,87	16,01	0,78
4	15,10	1,14	15,77	1,19	17,27	1,61	16,86	1,21	23,50	0,87	16,56	0,81
5	13,63	1,03	14,05	1,06	15,58	1,45	15,07	1,08	20,56	0,76	14,12	0,69
6	11,61	0,87	10,85	0,82	13,27	1,24	13,29	0,95	18,94	0,70	12,88	0,63
7*	8,21	0,62	12,05	0,91	9,39	0,88	9,47	0,68	12,89	0,48	9,17	0,45
8*	7,36	0,55	7,15	0,54	8,42	0,79	7,51	0,54	10,62	0,40	7,21	0,35
9	13,55	1,02	13,93	1,05	15,49	1,45	14,88	1,07	20,44	0,76	13,92	0,68
10	13,71	1,03	12,99	0,98	15,67	1,46	14,20	1,02	20,44	0,76	14,13	0,69
12	14,84	1,12	15,05	1,13	16,97	1,58	16,50	1,18	22,69	0,84	15,44	0,75
13	10,57	0,80	10,22	0,77	12,09	1,13	11,71	0,84	15,24	0,57	11,10	0,54
16	15,23	1,15	15,99	1,20	17,41	1,62	19,38	1,39	23,30	0,87	15,31	0,75
Vid. 1a.-16a.	14,45	1,09	15,04	1,13	16,52	1,54	16,05	1,15	21,96	0,82	15,04	0,73
Senos statyb.	15,40	1,16	16,14	1,22	17,61	1,64	17,12	1,23	23,33	0,87	15,87	0,77
Naujos statyb.	8,81	0,66	8,68	0,65	10,07	0,94	9,30	0,67	12,86	0,48	9,36	0,46
Renovuoti	8,89	0,67	9,17	0,69	10,16	0,95	9,56	0,68	13,39	0,50	9,07	0,44
Renov. su AEŠ**	7,96	0,60	8,11	0,61	9,10	0,85	7,79	0,56	10,43	0,39	8,09	0,39
Šilumos kaina be PVM	6,91 euro ct/kWh				8,56 euro ct/kWh		6,57 euro ct/kWh		3,41 euro ct/kWh		4,47 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai;

** AEŠ - alternatyvus šilumos šaltinis

DL = (18-t_{lovid}) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2024 m. vasario mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2023-2020 metų vasario mėn.

Lyginant 2024 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2023 m. 02 mėn.	-9,0	-19,28	-26,6
su 2022 m. 02 mėn.	-6,3	5,19	-1,7
su 2021 m. 02 mėn.	-31,5	102,47	37,8
su 2020 m. 02 mėn.	0,0	54,66	54,8

Parengė:

AB "Kauno energija" Kontrolės skyriaus analitikė Radvilė Klepeckaitė