

Vidutinė lauko oro temperatūra 2009 m. spalio mėn: 4,2 °C

Dienolaipsniai (2009 m. spalio mėn): 261,4

Mokėjimų už šilumą analizė daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2009 m. spalio mėn)

| Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą | Nr. | Adresas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos energijos kiekis | | | | Namo plotas | Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams MWh | Butų plotas | Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui | Šilumos kaina gyventojams | Vidutinė šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM) | Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM) |
|---|-----|----------------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------------------|--|---|
| | | | | | lš viso MWh | t.sk. karštam vandeniui ruošti MWh | t.sk. karšto vandens temp. palaikymui MWh | t.sk. patalpų šildymui MWh | | | | | | | |
| | | | | | vnt. | metai | MWh | MWh | | | | | | | |
| I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai) | 1 | Radvilėnų 5 | 60 | 2006 | 25,96 | 9,72 | 3,47 | 12,77 | 4933 | 12,392 | 4787 | 0,00259 | 188,4 | 0,53 | 31,8 |
| | 2 | Karaliaus Mindaugo 7 | 18 | 2007 | 9,93 | 2,1 | 1,67 | 6,16 | 1988 | 4,921 | 1588 | 0,00310 | 188,4 | 0,64 | 38,4 |
| | 3 | Krėvės 82B | 118 | 2007 | 56,77 | 19,07 | 9,06 | 28,64 | 7781 | 25,824 | 7016 | 0,00368 | 188,4 | 0,76 | 45,6 |
| | 4 | Archyvo 48 | 38 | 2005 | 12,65 | 5,05 | | 7,6 | 2350 | 7,600 | 2350 | 0,00323 | 188,4 | 0,66 | 39,6 |
| | 5 | Archyvo 50 | 40 | 2005 | 15,09 | 6,32 | | 8,77 | 2317 | 8,770 | 2317 | 0,00379 | 188,4 | 0,78 | 46,8 |
| | 6 | Aušros 20 | 83 | 2007 | 39,72 | 13,35 | 1,28 | 25,09 | 5540 | 22,644 | 5000 | 0,00453 | 188,4 | 0,93 | 55,8 |
| | 7 | Saulės 3 | 22 | 2006 | 11,14 | 4,05 | | 7,09 | 1701 | 7,090 | 1701 | 0,00417 | 188,4 | 0,86 | 51,6 |
| | 8 | Geležinio Vilko 1A | 51 | 2006 | 17,38 | 6,67 | 1,1 | 9,61 | 3074 | 9,385 | 3002 | 0,00313 | 188,4 | 0,64 | 38,4 |
| | 9 | Sukilėlių 87A | 72 | 2007 | 33,2 | 13,97 | 2,52 | 16,71 | 5355 | 16,710 | 5355 | 0,00312 | 188,4 | 0,64 | 38,4 |
| | 10 | Prūsų 23 | 33 | 2005 | 16,13 | 3,52 | 2,64 | 9,97 | 2427 | 9,970 | 2427 | 0,00411 | 188,4 | 0,84 | 50,4 |
| II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (renovuoti) | 11 | Kovo 11-osios 114 | 100 | iki 1992 | 42,28 | 11,39 | 16 | 14,89 | 4428 | 14,890 | 4428 | 0,00336 | 188,4 | 0,69 | 41,4 |
| | 12 | Kovo 11-osios 118 | 61 | iki 1992 | 24,79 | 7,2 | 9,6 | 7,99 | 2678 | 7,990 | 2678 | 0,00298 | 188,4 | 0,61 | 36,6 |
| | 13 | Krėvės 52 | 100 | iki 1992 | 44,65 | 11,84 | 15,92 | 16,89 | 4372 | 16,890 | 4372 | 0,00386 | 188,4 | 0,79 | 47,4 |
| | 14 | Plechavičiaus 16 | 55 | iki 1992 | 28,38 | 7,55 | 8,8 | 12,03 | 2685 | 12,030 | 2685 | 0,00448 | 188,4 | 0,92 | 55,2 |
| | 15 | Pašilės 46 | 61 | iki 1992 | 28,49 | 7,54 | 9,52 | 11,43 | 2709 | 11,430 | 2709 | 0,00422 | 188,4 | 0,87 | 52,2 |
| | 16 | Krėvės 61 | 60 | iki 1992 | 21,44 | 6,97 | 9,6 | 4,87 | 2715 | 4,870 | 2715 | 0,00179 | 188,4 | 0,37 | 22,2 |
| | 17 | Partizanų 160 | 72 | iki 1992 | 29,32 | 9,19 | 11,52 | 8,61 | 3785 | 8,610 | 3785 | 0,00227 | 188,4 | 0,47 | 28,2 |
| | 18 | Savanorių 415 | 54 | iki 1992 | 42,4 | 7,24 | 8,64 | 26,52 | 3509 | 26,520 | 3509 | 0,00756 | 188,4 | 1,55 | 93 |
| | 19 | Medvėgalio 31 | 54 | iki 1992 | 34,85 | 8,65 | 8,48 | 17,72 | 3480 | 17,720 | 3480 | 0,00509 | 188,4 | 1,05 | 63 |
| | 20 | Grünvaldo 4 | 61 | iki 1992 | 44,23 | 7,69 | 9,57 | 26,97 | 3635 | 26,970 | 3635 | 0,00742 | 188,4 | 1,52 | 91,2 |
| III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai) | 21 | Partizanų 20 | 108 | iki 1992 | 52,98 | 10,58 | 17,2 | 25,2 | 2558 | 25,200 | 2558 | 0,00985 | 188,4 | 2,02 | 121,2 |
| | 22 | Partizanų 198 | 59 | iki 1992 | 42,69 | 6,92 | 9,6 | 26,17 | 3419 | 25,688 | 3356 | 0,00765 | 188,4 | 1,57 | 94,2 |
| | 23 | Taikos 41 | 103 | iki 1992 | 45,46 | 6,51 | 15,9 | 23,05 | 2557 | 22,203 | 2463 | 0,00901 | 188,4 | 1,85 | 111 |
| | 24 | Taikos 39 | 107 | iki 1992 | 45,96 | 11,54 | 17,12 | 17,3 | 2560 | 16,915 | 2503 | 0,00676 | 188,4 | 1,39 | 83,4 |
| | 25 | Pašilės 96 | 54 | iki 1992 | 39,01 | 3,92 | 8,4 | 26,69 | 2178 | 26,690 | 2178 | 0,01225 | 188,4 | 2,52 | 151,2 |
| | 26 | Draugystės 6 | 55 | iki 1992 | 38,52 | 4,58 | 8,56 | 25,38 | 2217 | 25,380 | 2217 | 0,01145 | 188,4 | 2,35 | 141 |
| | 27 | Lukšio 64 | 47 | iki 1992 | 39,59 | 8,6 | 7,6 | 23,39 | 2975 | 22,942 | 2918 | 0,00786 | 188,4 | 1,61 | 96,6 |
| | 28 | Vievio 54 | 38 | iki 1992 | 37,63 | 4,15 | 5,84 | 27,64 | 2121 | 27,640 | 2121 | 0,01303 | 188,4 | 2,68 | 160,8 |
| | 29 | Šiaurės 1 | 47 | iki 1992 | 41,74 | 7 | 7,6 | 27,14 | 2981 | 26,603 | 2922 | 0,00910 | 188,4 | 1,87 | 112,2 |
| | 30 | Baltų 2 | 92 | iki 1992 | 53,68 | 7,61 | 15,12 | 30,95 | 3725 | 29,488 | 3549 | 0,00831 | 188,4 | 1,71 | 102,6 |
| IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai) | 31 | Baršausko 77 | 82 | iki 1992 | 24,18 | 5,87 | | 18,31 | 1346 | 17,317 | 1273 | 0,01360 | 188,4 | 2,79 | 167,4 |
| | 32 | Gravrogų 17 | 118 | iki 1992 | 55,66 | 14,93 | | 40,73 | 2624 | 39,395 | 2538 | 0,01552 | 188,4 | 3,19 | 191,4 |
| | 33 | Baršausko 75 | 77 | iki 1992 | 23,63 | 5,33 | 1,16 | 17,14 | 1263 | 17,140 | 1263 | 0,01357 | 188,4 | 2,79 | 167,4 |
| | 34 | Baršausko 80 | 29 | iki 1992 | 19,83 | 3,77 | | 16,06 | 1424 | 14,470 | 1283 | 0,01128 | 188,4 | 2,32 | 139,2 |
| | 35 | Juozapavičiaus 48 A | 25 | iki 1992 | 22,69 | | | 22,69 | 1561 | 22,690 | 1561 | 0,01454 | 188,4 | 2,98 | 178,8 |
| | 36 | Lukšos-Daumanto 2 | 41 | iki 1992 | 26,8 | 5,27 | | 21,53 | 2318 | 15,353 | 1653 | 0,00929 | 188,4 | 1,91 | 114,6 |
| | 37 | Savanorių 204 | 83 | iki 1992 | 57,79 | 9,32 | 1,33 | 47,14 | 4481 | 38,892 | 3697 | 0,01052 | 188,4 | 2,16 | 129,6 |
| | 38 | Sąjungos a. 10 | 63 | iki 1992 | 25,06 | 4,95 | | 20,11 | 924 | 20,110 | 924 | 0,02176 | 188,4 | 4,47 | 268,2 |
| | 39 | Masiulio 6 | 19 | iki 1992 | 17,66 | 2 | | 15,66 | 1006 | 15,660 | 1006 | 0,01557 | 188,4 | 3,20 | 192 |
| | 40 | Savanorių 90 | 5 | iki 1992 | 7,65 | | | 7,65 | 480 | 6,295 | 395 | 0,01594 | 188,4 | 3,27 | 196,2 |
| | | | | | 1297,01 | 291,93 | 244,82 | 760,26 | 116180 | 729,297 | 111917 | 0,00652 | 188,4 | 1,34 | 80,4 |

2009 m. spalio mėn. (šilumos kaina 18,84 ct/kWh kai šilumos punkto įrenginiai-vartotojų nuosavybė)
šildymo laikotarpio faktinė vidutinė lauko oro temperatūra $t_{lo}=4,2^{\circ}\text{C}$ (261,4 DL)

| Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą | Nr. | Adresas | Butų sk. | Statybos metai | Suvartotas šilumos energijos kiekis | | | | Namo plotas | Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams MWh | Butų plotas | Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui | Šilumos kaina gyventojams | Vidutinė šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM) | Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM) |
|--|-----|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------|--|--------------------------|---|---------------------------|--|---|
| | | | | | iš viso MWh | t.sk. karštam vandeniui ruošti MWh | t.sk karšto vandens temp. palaikymui MWh | t.sk. patalpų šildymui MWh | | | | | | | |
| | | | | | <i>MWh</i> | <i>MWh</i> | <i>MWh</i> | <i>MWh</i> | | | | | | | |
| | | | <i>vnt.</i> | <i>metai</i> | | | | <i>m²</i> | | <i>m²</i> | <i>MWh/m²</i> | <i>Lt/MWh</i> | <i>Lt/m²</i> | <i>Lt/mėn</i> | |
| Mažiausias | 16 | Krėvės 61 | 60 | iki 1992 | 21,44 | 6,97 | 9,6 | 4,87 | 2715 | 4,870 | 2715 | 0,00179 | 188,4 | 0,37 | 22,2 |
| Vidutinis | 24 | Taikos 39 | 107 | iki 1992 | 45,96 | 11,54 | 17,12 | 17,3 | 2560 | 16,915 | 2503 | 0,00676 | 188,4 | 1,39 | 83,4 |
| Didelis | 28 | Vievio 54 | 38 | iki 1992 | 37,63 | 4,15 | 5,84 | 27,64 | 2121 | 27,640 | 2121 | 0,01303 | 188,4 | 2,68 | 160,8 |
| Labai didelis | 38 | Sąjungos a. 10 | 63 | iki 1992 | 25,06 | 4,95 | | 20,11 | 924 | 20,110 | 924 | 0,02176 | 188,4 | 4,47 | 268,2 |
| | 40 | Savanorių 90 | 5 | iki 1992 | 7,65 | | | 7,65 | 480 | 6,295 | 395 | 0,01594 | 188,4 | 3,27 | 196,2 |

DL=(18- t_{lovid}) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra $^{\circ}\text{C}$; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis