

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2011 m.spalio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokėstinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso (įšmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5	60	2005	21,98	10,548	4,96	6,472	4934	6,280	4787	0,00131	289,18	0,38	78,71	22,76				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	6,76	3,22	0,958	2,582	1988	1,966	1514	0,00130	289,18	0,38	77,92	22,53				
	3	Krėvės 82B	118	2007	46,62	24,007	12,765	9,848	7748	8,890	6994	0,00127	289,18	0,37	76,26	22,05				
	4	Archivo 48	38	2004	10,25	5,049	0,392	4,809	2350	4,810	2350	0,00205	289,18	0,59	122,80	35,51				
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	19,88	13,509		6,371	5065	6,371	5065	0,00126	289,18	0,36	75,47	21,83				
	6	Aušros 20	83	2006	28,77	11,02	3,23	14,52	5540	12,897	4921	0,00262	289,18	0,76	157,25	45,47				
	7	Saulės 3	22	2006	10,68	4,276	1,76	4,644	1698	4,643	1698	0,00273	289,18	0,79	164,08	47,45				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	13,04	5,916	1,246	5,878	3074	5,741	3002	0,00191	289,18	0,55	114,73	33,18				
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	29,72	12,57	4,196	12,954	5351	12,955	5351	0,00242	289,18	0,70	145,26	42,01				
	10	Naujakurių 116A	39	2007	13,65	6,288		7,362	2369	7,363	2369	0,00311	289,18	0,90	186,47	53,92				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	38,76	11,534	15,84	11,386	4427	11,387	4427	0,00257	289,18	0,74	154,33	44,63				
	12	Kovo 11-osios 118 (renov.)(KVT)	61	1973	20,9	7,373	5,957	7,57	2678	7,569	2678	0,00283	289,18	0,82	169,59	49,04				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	28,07	6,306	9,456	12,308	2709	12,308	2709	0,00454	311,09	1,41	272,61	84,81				
	14	Pašilės 59	50	1988	35,36	9,155	8	18,205	3582	18,203	3582	0,00508	289,18	1,47	304,92	88,18				
	15	Šiaurės 101	57	1982	48,08	7,528	8,64	31,912	3486	31,911	3486	0,00915	289,18	2,65	549,24	158,83				
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	20,11	5,925	5,235	8,95	2715	8,949	2715	0,00330	289,18	0,95	197,76	57,19				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	34,65	8,391	11,52	14,739	3785	14,737	3785	0,00389	289,18	1,13	233,62	67,56				
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	35,54	7,025	13,915	14,6	3509	14,600	3509	0,00416	289,18	1,20	249,65	72,19				
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	32,12	6,375	8,48	17,27	3480	17,265	3480	0,00496	289,18	1,43	297,67	86,08				
	20	Grünvaldo 4 (renov.)	61	1975	30,39	6,581	9,6	14,209	3637	14,209	3637	0,00391	289,18	1,13	234,41	67,79				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	46,38	8,347	17,2	20,833	2558	20,830	2558	0,00814	311,09	2,53	488,58	151,99				
	22	Partizanų 198	59	1981	40,11	6,921	9,6	23,589	3419	23,156	3356	0,00690	289,18	2,00	413,99	119,72				
	23	Taikos 41	103	1972	46,25	7,034	15,895	23,321	2558	22,459	2463	0,00912	311,09	2,84	547,12	170,20				
	24	Taikos 39	107	1974	44,35	9,652	17,04	17,658	2560	17,265	2503	0,00690	311,09	2,15	413,86	128,75				
	25	Pašilės 96	54	1987	31,35	4,845	8,4	18,105	2178	18,108	2178	0,00831	289,18	2,40	498,85	144,26				
	26	Draugystės 6	55	1977	37,65	4,239	8,56	24,851	2217	24,848	2217	0,01121	311,09	3,49	672,47	209,20				
	27	Lukšio 64	47	1979	36,76	7,176	7,6	21,984	2975	21,566	2918	0,00739	311,09	2,30	443,43	137,95				
	28	Viewio 54	38	1990	27,14	5,128	5,84	16,172	2119	16,170	2119	0,00763	289,18	2,21	457,85	132,40				
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	40,36	6,007	11,36	22,993	2981	22,016	2854	0,00771	289,18	2,23	462,85	133,85				
	30	Baltų 2	92	1991	55,25	7,306	15,12	32,824	3721	31,266	3544	0,00882	289,18	2,55	529,33	153,07				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Baršausko 77	82	1962	20,72	7,097		13,623	1349	12,879	1275	0,01010	289,18	2,92	606,05	175,26				
	32	Gravrogų 17	118	1961	35,59	9,182		26,408	2624	25,083	2492	0,01007	289,18	2,91	603,93	174,65				
	33	Baršausko 75	77	1960	19,45	6,874	1,155	11,421	1264	11,275	1248	0,00903	289,18	2,61	542,05	156,75				
	34	Baršausko 80	29	1961	14,97	2,877		12,093	1424	10,896	1283	0,00849	289,18	2,46	509,57	147,36				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	17,8			17,8	1562	17,806	1562	0,01140	289,18	3,30	683,96	197,79				
	36	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	24,83	4,917	6,08	13,833	2316	9,874	1653	0,00597	289,18	1,73	358,40	103,64				
	37	Savanorių 204(bt.1-49; 66-92)	83	1963	44,63	8,672	1,335	34,623	4481	28,559	3696	0,00773	311,09	2,40	463,62	144,23				
	38	Sajungos a. 10	63	1960	19,31	5,245		14,065	924	14,065	924	0,01522	289,18	4,40	913,31	264,11				
	39	Masiulio 6	19	1959	15,77	1,997		13,773	1006	13,776	1006	0,01369	289,18	3,96	821,61	237,59				
	40	Jėgainės 21	6	1931	3,786			3,786	231	3,791	231	0,01641	289,18	4,75	984,66	284,74				

<b>Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą</b>	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso (įšmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
<b>Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą</b>	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh								
Mažiausias	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	19,88	13,509		6,371	5065	6,371	5065	0,00126	289,18	0,36	75,47	21,83
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	40,11	6,921	9,6	23,589	3419	23,156	3356	0,00690	289,18	2,00	413,99	119,72
Didelis	38	Sajungos a. 10	63	1960	19,31	5,245		14,065	924	14,065	924	0,01522	289,18	4,40	913,31	264,11
Labai didelis	40	Jėgainės 21	6	1931	3,786			3,786	231	3,791	231	0,01641	289,18	4,75	984,66	284,74

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija)

7,57 šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{ovid}}) \times Z$ ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C;  $t_{\text{ovid}}$  - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606