

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2014 m. kovo mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)					
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									M ²	MWh	MWh	MWh	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5	60	2005	32,67	10,64	4,96	17,07	4933,5	16,564	4787,3	0,00346	275,00	0,95	207,60	57,09					
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	14,37	2,40	1,60	10,37	1988,3	7,895	1513,8	0,00522	275,00	1,43	312,94	86,06					
	3	Krėvės 82B	118	2007	63,88	22,54	15,86	25,48	7736,4	22,995	6981,7	0,00329	275,00	0,91	197,61	54,34					
	4	Archyvo 48	38	2004	16,73	5,15	0,49	11,09	2371,7	11,090	2371,7	0,00468	275,00	1,29	280,56	77,15					
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	29,21	11,44	3,35	14,42	5054,6	14,420	5054,6	0,00285	275,00	0,78	171,17	47,07					
	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	iki 1992	25,85	7,20	10,67	7,98	2419,4	7,980	2419,4	0,00330	275,00	0,91	197,90	54,42					
	7	Saulės 3	22	2006	15,32	3,66	1,76	9,90	1698,2	9,900	1698,2	0,00583	275,00	1,60	349,79	96,19					
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	21,44	8,62	1,78	11,04	3073,9	10,780	3001,7	0,00359	275,00	0,99	215,49	59,26					
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	40,39	14,84	2,51	23,04	5350,0	23,040	5350,0	0,00431	275,00	1,18	258,39	71,06					
	10	Naujakurių 116A	39	2007	19,75	6,27	2,09	11,39	2368,8	11,390	2368,8	0,00481	275,00	1,32	288,50	79,34					
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	48,76	11,20	13,78	23,78	4426,4	23,781	4426,5	0,00537	275,00	1,48	322,34	88,64					
	12	Kovo 11-osios 118 (renov.)(KVT)	61	1973	25,84	6,94	6,26	12,64	2678,3	12,640	2678,3	0,00472	275,00	1,30	283,17	77,87					
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	36,23	8,49	9,52	18,22	2708,9	18,220	2708,9	0,00673	275,00	1,85	403,56	110,98					
	14	Pašilės 59	50	1988	47,75	9,23	8,00	30,52	3582,3	30,520	3582,3	0,00852	275,00	2,34	511,18	140,57					
	15	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	32,70	4,90	6,08	21,72	2317,4	15,485	1652,1	0,00937	275,00	2,58	562,36	154,65					
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	25,87	7,49	4,60	13,78	2715,4	13,780	2715,4	0,00507	275,00	1,40	304,49	83,73					
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	47,54	8,51	11,52	27,51	3785,4	27,510	3785,4	0,00727	275,00	2,00	436,04	119,91					
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	55,39	5,87	14,70	34,82	3508,9	34,820	3508,9	0,00992	275,00	2,73	595,40	163,74					
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	52,78	7,96	8,48	36,34	3480,0	36,340	3480,0	0,01044	275,00	2,87	626,55	172,30					
	20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	35,75	7,36	9,60	18,79	3635,2	18,790	3635,2	0,00517	275,00	1,42	310,14	85,29					
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos ir kiti nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	71,05	7,90	17,20	45,95	2558,4	45,950	2558,4	0,01796	275,00	4,94	1077,61	296,34					
	22	Partizanų 198	59	1981	56,72	8,45	9,60	38,67	3418,8	37,960	3356,3	0,01131	275,00	3,11	678,67	186,63					
	23	Šiaurės 101	57	1982	69,76	6,87	8,64	54,25	3486,1	54,250	3486,1	0,01556	275,00	4,28	933,71	256,77					
	24	Taikos 39	107	1974	55,60	9,55	17,04	29,01	2560,0	28,370	2503,1	0,01133	275,00	3,12	679,93	186,98					
	25	Pašilės 96	54	1987	44,79	6,12	8,40	30,27	2177,6	30,270	2177,6	0,01390	275,00	3,82	834,03	229,36					
	26	Gravrogkų 17	118	1961	55,39	12,14	0,00	43,25	2620,2	43,250	2620,2	0,01651	275,00	4,54	990,37	272,35					
	27	Lukšio 64	47	1979	54,40	7,18	7,78	39,44	2974,9	38,690	2918,3	0,01326	275,00	3,65	795,46	218,75					
	28	Vievio 54	38	1990	38,04	5,54	5,84	26,66	2118,6	26,660	2118,6	0,01258	275,00	3,46	755,04	207,64					
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	53,57	8,57	10,15	34,85	2980,6	33,37	2853,9	0,01169	275,00	3,22	701,53	192,92					
	30	Baltų 2	92	1991	73,81	8,94	15,12	49,75	3722,0	47,410	3546,9	0,01337	275,00	3,68	801,99	220,55					
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	34,76	0,00	0,00	34,76	1461,6	30,920	1300,1	0,02378	275,00	6,54	1426,93	392,41					
	32	Taikos 41	103	1972	64,13	8,58	15,82	39,73	2557,6	38,680	2489,9	0,01553	275,00	4,27	932,04	256,31					
	33	Baršausko 75	77	1960	41,95	5,87	1,16	34,92	1264,2	34,490	1248,8	0,02762	275,00	7,60	1657,35	455,77					
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	25,20	2,04	0,00	23,16	963,8	23,160	963,8	0,02403	275,00	6,61	1441,85	396,51					
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	35,24	0,00	0,00	35,24	1561,5	35,24	1561,5	0,02257	275,00	6,21	1354,12	372,38					
	36	Draugystės 6	55	1977	58,11	3,41	8,56	46,14	2217,3	46,140	2217,3	0,02081	275,00	5,72	1248,53	343,35					
	37	Masiulio T. 1	20	1959	24,85	2,65	0,00	22,20	985,4	22,200	985,4	0,02253	275,00	6,20	1351,78	371,74					
	38	Sajungos a. 10	63	1960	35,42	4,54	0,00	30,88	924,0	30,88	924,0	0,03342	275,00	9,19	2005,22	551,43					
	39	Masiulio 6	19	1959	24,49	2,69	0,00	21,80	1005,8	21,800	1005,8	0,02167	275,00	5,96	1300,41	357,61					
	40	Jakšto 8	8	1901	9,68	0,00	0,00	9,68	330,1	8,640	294,5	0,02932	275,00	8,06	1759,25	483,79					

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
Mažas	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	29,21	11,44	3,35	14,42	5054,6	14,420	5054,6	0,00285	275,00	0,78	171,17	47,07
Vidutinis	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	53,57	8,57	10,15	34,85	2980,6	33,37	2853,9	0,01169	275,00	3,22	701,53	192,92
Didelis	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	35,24	0	0	35,24	1561,5	35,24	1561,5	0,02257	275,00	6,21	1354,12	372,38
Labai didelis	38	Sajungos a. 10	63	1960	35,42	4,54	0	30,88	924,0	30,88	924,0	0,03342	275,00	9,19	2005,22	551,43

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606