



AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas

2016-03-17 Nr. 42012 - 38672
| 2016-03-14 Nr. 20-920

DĖL VARTOTOJO GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMOS PERTVARKYMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ neprieštarauja vartotojo gamtinių dujų (toliau – dujų) sistemos pertvarkymui (naujų dujinių vandens šildymo katilų įrengimui, dujų sistemos pertvarkymui) Pergalės katilinėje, adresu Karo ligoninės g. 31, Kaune.

Dėl dujų suvartojimo (galios) didinimo įvertinti esamos vartotojo dujų sistemos pralaidumą, atliekant hidraulinius skaičiavimus, esant reikalui vartotojo dujų sistemą rekonstruoti (pertvarkyti). Prisijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio dujotiekio įvadas. Vartotojo dujų apskaitai užtikrinti numatyti turbininį G1000 (DN150, L450) skaitiklį su PTZ korektoriumi. Esamą G250 skaitiklį demontuoti.

Maksimalus dujų slėgis vartotojo dujų sistemos prisijungimo taške 3,3 bar.

Minimalus dujų slėgis vartotojo dujų sistemos prisijungimo taške 2,7 bar.

Pertvarkomos vartotojo dujų sistemos projektą, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, pateikti patikrinimui AB „Energijos skirstymo operatorius“ Regiono tinklo plėtros skyriui, Chemijos g. 4, Kaune, tel. informacijai 1802.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono tinklų eksploatavimo departamentui pateikti pertvarkytos vartotojo dujų sistemos įrengimo užbaigimo akto arba Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir vartotojo dujų sistemos statybos dokumentacijos kopijas.

Dujų tinklo projektų valdymo
grupės inžinierė

Jolanta Kristina Jucaitiene

Jolanta Kristina Jucaitiene, el. p. jolantakristina.jucaitiene@eso.lt

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p. info@eso.lt

Kauno regionas
Chemijos g. 4, 51346 Kaunas

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009880612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras