

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2012 m. gruodžio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
					iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5	60	2005	65,04	11,23	4,96	48,85	4933	47,404	4787	0,00990	325,58	3,22	594,16	193,45				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	29,11	2,03	1,68	25,4	1988	19,341	1514	0,01277	325,58	4,16	766,48	249,55				
	3	Krėvės 82B	118	2007	126,11	20,91	16,32	88,88	7738	80,208	6983	0,01149	325,58	3,74	689,17	224,38				
	4	Archyvo 48	38	2004	34,36	5,86	0,78	27,72	2372	27,720	2372	0,01169	325,58	3,80	701,18	228,29				
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	57,51	12,55	4,13	40,83	5060	40,830	5060	0,00807	325,58	2,63	484,15	157,63				
	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	iki 1992	34,22	7,9	10,19	16,13	2419	15,921	2388	0,00667	325,58	2,17	400,02	130,24				
	7	Saulės 3	22	2006	28,86	3,97	2,15	22,74	1698	22,737	1698	0,01339	325,58	4,36	803,44	261,58				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	44,81	6,68	3,88	34,25	3074	33,449	3002	0,01114	325,58	3,63	668,53	217,66				
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	86,92	15,96	3,03	67,93	5350	67,930	5350	0,01270	325,58	4,13	761,83	248,04				
	10	Naujakurių 116A	39	2007	37,62	6,89	4,47	26,26	2369	26,262	2369	0,01109	325,58	3,61	665,15	216,56				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	79,1	11,71	14,02	53,37	4427	53,375	4427	0,01206	325,58	3,93	723,40	235,52				
	12	Kovo 11-osios 118 (renov.)(KVT)	61	1973	49,09	7,39	6,06	35,61	2678	35,606	2678	0,01330	325,58	4,33	797,74	259,73				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	46,87	7,09	9,52	30,26	2709	30,260	2709	0,01117	325,58	3,64	670,24	218,22				
	14	Pašilės 59	50	1988	84,21	9,39	8	66,82	3582	66,820	3582	0,01865	325,58	6,07	1119,17	364,38				
	15	Šiaurės 101	57	1982	110,25	6,95	8,64	94,66	3486	93,463	3442	0,02715	325,58	8,84	1629,21	530,44				
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	42,31	7,68	4,67	29,96	2715	29,956	2715	0,01103	325,58	3,59	662,00	215,53				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	74,71	7,49	11,52	55,7	3785	55,700	3785	0,01471	325,58	4,79	882,87	287,44				
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	72,37	6,74	14,56	51,07	3509	51,070	3509	0,01455	325,58	4,74	873,27	284,32				
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	74,03	8,42	8,48	57,13	3480	57,130	3480	0,01642	325,58	5,34	985,00	320,70				
	20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	68,9	8,28	9,6	51,02	3635	51,020	3635	0,01404	325,58	4,57	842,15	274,19				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	101,18	7,05	16,92	77,21	2558	77,21	2558	0,03018	325,58	9,83	1810,74	589,54				
	22	Partizanų 198	59	1981	98,60	8,81	9,6	80,19	3419	78,72	3356	0,02346	325,58	7,64	1407,34	458,20				
	23	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	64,38	4,25	6,1	54,03	2316	38,52	1651	0,02333	325,58	7,60	1399,86	455,77				
	24	Taikos 39	107	1974	101,57	8,65	17,04	75,88	2560	74,19	2503	0,02964	325,58	9,65	1778,44	579,02				
	25	Pašilės 96	54	1987	76,76	4,84	8,4	63,52	2178	63,52	2178	0,02917	325,58	9,50	1750,18	569,82				
	26	Gravrogų 17	118	1961	82,53	9,77		72,76	2622	69,60	2508	0,02775	325,58	9,03	1664,99	542,09				
	27	Lukšio 64	47	1979	99,92	7,34	7,6	84,98	2975	83,36	2918	0,02857	325,58	9,30	1714,11	558,08				
	28	Vievio 54	38	1990	73,31	4,68	5,84	62,79	2119	62,79	2119	0,02963	325,58	9,65	1777,66	578,77				
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	92,05	7,49	11,36	73,20	2981	70,09	2854	0,02456	325,58	8,00	1473,59	479,77				
	30	Baltų 2	92	1991	141,20	7,43	15,12	118,65	3721	113,08	3546	0,03189	325,58	10,38	1913,40	622,97				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	45,35			45,35	1462	40,34	1300	0,03103	325,58	10,10	1861,66	606,12				
	32	Taikos 41	103	1972	113,57	6,67	15,9	91,00	2557	86,94	2443	0,03559	325,58	11,59	2135,31	695,22				
	33	Baršausko 75	77	1960	53,88	5,42	1,16	47,30	1264	46,73	1249	0,03741	325,58	12,18	2244,90	730,89				
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	37,57	1,62		35,95	964	35,95	964	0,03730	325,58	12,14	2238,02	728,65				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	56,65			56,65	1562	56,65	1562	0,03628	325,58	11,81	2176,75	708,71				
	36	Draugystės 6	55	1977	94,51	4,62	8,56	81,33	2217	81,33	2217	0,03668	325,58	11,94	2200,78	716,53				
	37	Masiulio T. 1	20	1959	40,17	2,54		37,63	985	37,63	985	0,03819	325,58	12,43	2291,25	745,99				
	38	Sajungos a. 10	63	1960	42,00	3,85		38,15	924	37,57	910	0,04129	325,58	13,44	2477,27	806,55				
	39	Masiulio 6	19	1959	35,16	2,44		32,72	1006	32,72	1006	0,03253	325,58	10,59	1951,88	635,49				
	40	Jakšto 8	8	1901	14,32			14,32	330	14,32	330	0,04339	325,58	14,13	2603,64	847,69				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
Mažas	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	iki 1992	34,22	7,9	10,19	16,13	2419	15,921	2388	0,00667	325,58	<b>2,17</b>	400,02	130,24
Vidutinis	23	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	64,38	4,25	6,1	54,03	2316	38,52	1651	0,02333	325,58	<b>7,60</b>	1399,86	455,77
Didelis	27	Lukšio 64	47	1979	99,92	7,34	7,6	84,98	2975	83,36	2918	0,02857	325,58	<b>9,30</b>	1714,11	558,08
Labai didelis	40	Jakšto 8	8	1901	14,32			14,32	330	14,32	330	0,04339	325,58	<b>14,13</b>	2603,64	847,69

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{ovid}}) \times Z$ ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C;  $t_{\text{ovid}}$  - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

F. Kupčinskas  
Tel. 8 37 305606