

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2016 m. vasario mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokėstinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas s šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² buto šildymui (su PVM)
					iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					MWh	MWh	MWh	MWh								
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5 (KVT)	60	2005	44,69	9,49	3,20	32,00	4933,5	31,052	4787,3	0,00649	59,9500	0,39	389,18	23,33
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	18,55	1,56	1,60	15,39	1988,3	12,288	1587,5	0,00774	59,9500	0,46	464,42	27,84
	3	Krėvės 82B	118	2007	89,05	18,36	16,37	54,32	7728,4	49,016	6973,7	0,00703	59,9500	0,42	421,72	25,28
	4	Archyvo 48 (KVT)	38	2004	24,64	4,07	1,56	19,01	2371,7	19,010	2371,7	0,00802	59,9500	0,48	480,92	28,83
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	42,89	10,90	3,27	28,72	5049,1	28,720	5049,1	0,00569	59,9500	0,34	341,29	20,46
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	6,24	6,07	0,00	0,17	2419,4	0,170	2419,4	0,00007	59,9500	0,004	4,22	0,25
	7	Saulės 3	22	2006	19,69	3,21	1,76	14,72	1698,2	14,720	1698,2	0,00867	59,9500	0,52	520,09	31,18
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	32,21	6,60	2,52	23,09	3073,9	22,547	3001,7	0,00751	59,9500	0,45	450,69	27,02
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	60,19	13,57	3,17	43,45	5346,5	43,450	5346,5	0,00813	59,9500	0,49	487,61	29,23
	10	Prūsų g. 15	39	2007	28,56	6,07	1,48	21,01	2368,8	21,010	2368,8	0,00887	59,9500	0,53	532,17	31,90
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KV)	100	1972	58,00	10,20	12,61	35,19	4426,4	35,190	4426,4	0,00795	59,9500	0,48	477,00	28,60
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	35,41	6,74	5,76	22,91	3784,5	22,910	3784,5	0,00605	59,9500	0,36	363,22	21,77
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	39,07	7,55	9,52	22,00	2708,6	22,000	2708,6	0,00812	59,9500	0,49	487,33	29,22
	14	Sajungos a. 10 (renov.)	63	1960	17,31	3,39	2,46	11,46	924,0	11,460	924,0	0,01240	59,9500	0,74	744,16	44,61
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	27,36	5,60	10,10	11,66	2118,6	11,660	2118,6	0,00550	59,9500	0,33	330,22	19,80
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	34,92	8,40	3,83	22,69	2714,9	22,690	2714,9	0,00836	59,9500	0,50	501,45	30,06
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	51,85	7,89	11,52	32,44	3784,5	32,440	3784,5	0,00857	59,9500	0,51	514,31	30,83
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	61,05	6,10	10,46	44,49	3508,9	44,490	3508,9	0,01268	59,9500	0,76	760,75	45,61
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	61,47	8,83	11,46	41,18	3480,0	41,180	3480,0	0,01183	59,9500	0,71	710,00	42,56
	20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	46,86	8,28	9,60	28,98	3635,2	28,980	3635,2	0,00797	59,9500	0,48	478,33	28,68
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	76,52	7,60	17,20	51,72	2558,4	51,72	2558,4	0,02022	59,9500	1,21	1212,93	72,71
	22	Partizanų 198	59	1981	68,40	8,06	9,60	50,74	3418,8	49,81	3356,3	0,01484	59,9500	0,89	890,50	53,39
	23	Šiaurės 101	57	1982	80,50	7,72	8,64	64,14	3486,1	64,14	3486,1	0,01840	59,9500	1,10	1103,93	66,18
	24	Taikos 39	107	1974	69,97	9,55	17,12	43,30	2560,0	42,34	2503,1	0,01691	59,9500	1,01	1014,85	60,84
	25	Pašilės 96 (KVT)	54	1987	52,77	5,61	11,22	35,94	2177,6	35,94	2177,6	0,01650	59,9500	0,99	990,26	59,37
	26	Gravrogų 17	118	1961	62,33	10,32	0,00	52,01	2620,2	52,01	2620,2	0,01985	59,9500	1,19	1190,96	71,40
	27	Lukšio 64	47	1979	73,74	6,68	7,78	59,28	2974,9	58,15	2918,3	0,01993	59,9500	1,19	1195,62	71,68
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	42,97	4,85	8,36	29,77	2318,9	21,23	1653,6	0,01284	59,9500	0,77	770,28	46,18
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	72,03	5,71	10,52	55,80	2980,6	53,43	2853,9	0,01872	59,9500	1,12	1123,25	67,34
	30	Baltų 2	92	1991	96,31	8,36	15,12	72,83	3723,7	69,40	3548,5	0,01956	59,9500	1,17	1173,52	70,35
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	36,99	0,00		36,99	1461,6	32,91	1300,2	0,02531	59,9500	1,52	1518,47	91,03
	32	Taikos 41	103	1972	75,24	6,72	15,98	52,54	2560,7	50,54	2463,4	0,02052	59,9500	1,23	1231,09	73,80
	33	Baršausko 75	77	1960	48,99	5,40	1,16	42,43	1264,2	41,91	1248,8	0,03356	59,9500	2,01	2013,76	120,73
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	30,52	2,04	0,00	28,48	963,8	28,48	963,8	0,02955	59,9500	1,77	1773,06	106,29
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	38,52	0,00		38,52	1561,5	38,52	1561,5	0,02467	59,9500	1,48	1480,15	88,74
	36	Draugystės 6	55	1977	64,94	4,44	8,56	51,94	2217,3	51,94	2217,3	0,02342	59,9500	1,40	1405,48	84,26
	37	Masiulio T. 1	20	1959	25,90	2,09	0,00	23,81	985,4	23,81	985,4	0,02416	59,9500	1,45	1449,81	86,92
	38	Masiulio T.12	29	1959	27,84	5,07	0,00	22,77	1470,5	22,77	1470,5	0,01548	59,9500	0,93	929,07	55,70
	39	Jėgainės 23	12	1956	17,02	1,45	0,00	15,57	640,3	15,57	640,3	0,02432	59,9500	1,46	1459,07	87,47
	40	Jakšto 8	8	1901	11,232	0,00		11,232	330,1	10,02	294,5	0,03402	59,9500	2,04	2041,32	122,38

Pastatų grupės pagal šilumos suvožimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvožimo s šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvožimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
Mažas	1	Radvilėnų 5 (KVT)	60	2005	44,69	9,49	3,2	32	4933,5	31,052	4787,3	0,00649	59,95	0,39	389,18	23,33
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	68,40	8,06	9,6	50,74	3418,8	49,81	3356,3	0,01484	59,95	0,89	890,50	53,39
Didelis	36	Draugystės 6	55	1977	64,94	4,44	8,56	51,94	2217,3	51,94	2217,3	0,02342	59,95	1,40	1405,48	84,26
Labai didelis	40	Jakšto 8	8	1901	11,23			11,23	330,1	10,02	294,5	0,03402	59,95	2,04	2041,32	122,38

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu karštam vandeniui

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė F. Kupčinskas

Tel. 837 305606