

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2013 m. spalio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Šilumos suvartojimas šildymui			Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)	
					iš viso (išmatuotas SAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
			<i>vnt.</i>	<i>metai</i>					<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>kWh/mėn</i>	<i>Lt/mėn</i>
	1	Radvilėnų 5	60	2005	18,57	10,17	3,56	4,84	4933	4,696	4787	0,00098	278,713	0,27	58,86	16,41
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	7,44	3,69	0,74	3,01	1988	2,292	1514	0,00151	278,713	0,42	90,83	25,32
	3	Krėvės 82B	118	2007	43,7	22,08	12,86	8,76	7736	7,906	6982	0,00113	278,713	0,32	67,94	18,94
	4	Archyvo 48	38	2004	10,24	5,15	0,33	4,76	2372	4,761	2372	0,00201	278,713	0,56	120,42	33,56
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	16,08	10,96	1,64	3,48	5057	3,480	5057	0,00069	278,713	0,19	41,29	11,51
	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	iki 1992	16,91	7,39	8,52	1	2419	1,000	2419	0,00041	278,713	0,12	24,80	6,91
	7	Saulės 3	22	2006	8,39	5,46	0	2,93	1698	2,930	1698	0,00173	278,713	0,48	103,52	28,85
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	11,97	6,95	1,03	3,99	3074	3,897	3002	0,00130	278,713	0,36	77,88	21,71
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	24,57	15,3	0,06	9,21	5350	9,210	5350	0,00172	278,713	0,48	103,29	28,79
	10	Naujakurių 116A	39	2007	9,41	6,27	0,52	2,62	2369	2,620	2369	0,00111	278,713	0,31	66,36	18,50
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	32,36	10,68	11,49	10,19	4427	10,191	4427	0,00230	278,713	0,64	138,12	38,50
	12	Kovo 11-osios 118 (renov.)(KVT)	61	1973	17,49	7,58	5,12	4,79	2678	4,790	2678	0,00179	278,713	0,50	107,31	29,91
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	21,64	8,66	9,52	3,46	2709	3,460	2709	0,00128	278,713	0,36	76,64	21,36
	14	Pašilės 59	50	1988	32,95	9,36	8	15,59	3582	15,590	3582	0,00435	278,713	1,21	261,12	72,78
	15	Šiaurės 101	57	1982	39,78	7	8,64	24,14	3486	23,835	3442	0,00692	278,713	1,93	415,48	115,80
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	18,3	6,55	4,65	7,1	2715	7,099	2715	0,00261	278,713	0,73	156,89	43,73
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	32,73	7,78	11,35	13,6	3785	13,600	3785	0,00359	278,713	1,00	215,56	60,08
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	30,99	6,39	12,17	12,43	3509	12,430	3509	0,00354	278,713	0,99	212,55	59,24
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	29,23	8,67	8,48	12,08	3480	12,080	3480	0,00347	278,713	0,97	208,27	58,05
	20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	26,67	6,85	9,6	10,22	3635	10,220	3635	0,00281	278,713	0,78	168,69	47,02
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos ir nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	43,90	6,63	17,2	20,07	2558	20,07	2558	0,00784	278,713	2,19	470,68	131,18
	22	Partizanų 198	59	1981	32,26	7,61	9,6	15,05	3419	14,77	3356	0,00440	278,713	1,23	264,13	73,62
	23	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	21,09	5,81	6,08	9,20	2317	6,56	1652	0,00397	278,713	1,11	238,20	66,39
	24	Taikos 39	107	1974	38,18	11,87	17,04	9,27	2560	9,06	2503	0,00362	278,713	1,01	217,27	60,56
	25	Pašilės 96	54	1987	28,61	5,25	8,4	14,96	2178	14,96	2178	0,00687	278,713	1,91	412,19	114,88
	26	Gravrogų 17	118	1961	35,87	13,78	0	22,09	2620	22,09	2620	0,00843	278,713	2,35	505,83	140,98
	27	Lukšio 64	47	1979	31,56	6,72	7,78	17,06	2975	16,74	2918	0,00574	278,713	1,60	344,11	95,91
	28	Vievio 54	38	1990	22,46	4,69	5,84	11,93	2119	11,93	2119	0,00563	278,713	1,57	337,87	94,17
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	30,09	6,26	11,25	12,58	2981	12,05	2854	0,00422	278,713	1,18	253,24	70,58
	30	Baltų 2	92	1991	41,29	9,19	15,12	16,98	3722	16,18	3546	0,00456	278,713	1,27	273,72	76,29
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	11,50	0	0	11,50	1462	10,23	1300	0,00787	278,713	2,19	472,10	131,58
	32	Taikos 41	103	1972	38,93	7,48	15,9	15,55	2557	14,98	2463	0,00608	278,713	1,69	364,81	101,68
	33	Baršausko 75	77	1960	22,54	5,52	1,16	15,86	1264	15,67	1249	0,01255	278,713	3,50	752,73	209,80
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	11,64	2,08	0	9,56	964	9,56	964	0,00992	278,713	2,76	595,17	165,88
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	18,05	0	0	18,05	1561	18,04	1561	0,01156	278,713	3,22	693,58	193,31
	36	Draugystės 6	55	1977	28,58	4,33	8,56	15,69	2217	15,69	2217	0,00708	278,713	1,97	424,57	118,33
	37	Masiulio T. 1	20	1959	12,25	3,17	0	9,08	985	9,08	985	0,00921	278,713	2,57	552,89	154,10
	38	Sajungos a. 10	63	1960	19,58	4,26	0	15,32	924	15,32	924	0,01658	278,713	4,62	994,82	277,27
	39	Masiulio 6	19	1959	10,59	3,04	0	7,55	1006	7,55	1006	0,00751	278,713	2,09	450,37	125,52
	40	Jakšto 8	8	1901	4,153	0	0	4,153	330	3,71	295	0,01258	278,713	3,51	754,77	210,36

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh								
Mažas	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	iki 1992	16,91	7,39	8,52	1	2419	1,000	2419	0,00041	278,71	0,12	24,80	6,91
Vidutinis	14	Pašilės 59	50	1988	32,95	9,36	8	15,59	3582	15,59	3582	0,00435	278,71	1,21	261,12	72,78
Didelis	26	Gravrogkų 17	118	1961	35,87	13,78	0	22,09	2620	21,02	2620	0,00843	278,71	2,35	505,83	140,98
Labai didelis	38	Sajungos a. 10	63	1960	19,58	4,26	0	15,32	924	14,46	924	0,01658	278,71	4,62	994,82	277,27

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606

