

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2015 m. kovo mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5 (KVT)	60	2005	34,44	10,66	3,41	20,37	4933,5	19,766	4787,3	0,00413	59,841	0,25	247,74	14,82				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	12,79	2,75		10,04	1988,3	7,644	1513,8	0,00505	59,841	0,30	302,98	18,13				
	3	Krėvės 82B	118	2007	62,27	21,11	9,52	31,64	7730,3	28,576	6981,7	0,00409	59,841	0,24	245,58	14,70				
	4	Archyvo 48 (KVT)	38	2004	19,30	5,98		13,32	2371,7	13,320	2371,7	0,00562	59,841	0,34	336,97	20,16				
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	30,90	11,24	2,80	16,86	5051,2	16,860	5051,2	0,00334	59,841	0,20	200,27	11,98				
	6	Jaunimo 4 (renov.)	64	1987	19,97	5,53	4,93	9,51	2419,4	9,510	2419,4	0,00393	59,841	0,24	235,85	14,11				
	7	Saulės 3	22	2006	17,30	4,74	1,76	10,80	1698,2	10,800	1698,2	0,00636	59,841	0,38	381,59	22,83				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	23,63	7,58	1,67	14,38	3073,9	14,042	3001,7	0,00468	59,841	0,28	280,68	16,80				
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	44,62	14,87	2,10	27,65	5348,8	27,650	5348,8	0,00517	59,841	0,31	310,17	18,56				
	10	Prūsų g. 15	39	2007	21,24	6,12	2,04	13,08	2368,8	13,080	2368,8	0,00552	59,841	0,33	331,31	19,83				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	47,56	11,63	12,54	23,39	4426,4	23,390	4426,4	0,00528	59,841	0,32	317,05	18,97				
	12	Kovo 11-osios 118 (renov.)(KVT)	61	1973	30,57	6,32	7,50	16,75	2679,1	16,750	2679,1	0,00625	59,841	0,37	375,13	22,45				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	34,56	7,74	9,52	17,30	2708,9	17,300	2708,9	0,00639	59,841	0,38	383,19	22,93				
	14	Pašilės 59	50	1988	53,61	8,07	8,00	37,54	3582,3	37,540	3582,3	0,01048	59,841	0,63	628,75	37,63				
	15	Lukšos-Daumanto 2 (KVT)	41	1987	31,33	5,41	7,85	18,07	2317,4	12,883	1652,1	0,00780	59,841	0,47	467,86	28,00				
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	31,09	7,65	6,04	17,40	2715,4	17,400	2715,4	0,00641	59,841	0,38	384,48	23,01				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	48,86	7,44	11,52	29,90	3785,4	29,900	3785,4	0,00790	59,841	0,47	473,92	28,36				
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	52,48	6,47	11,99	34,02	3508,9	34,020	3508,9	0,00970	59,841	0,58	581,72	34,81				
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	51,40	9,95	8,48	32,97	3480,0	32,970	3480,0	0,00947	59,841	0,57	568,45	34,02				
20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	40,89	9,21	9,60	22,08	3635,2	22,080	3635,2	0,00607	59,841	0,36	364,44	21,81					
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	68,96	6,29	17,20	45,47	2558,4	45,47	2558,4	0,01777	59,841	1,06	1066,35	63,81				
	22	Partizanų 198	59	1981	58,20	7,34	9,60	41,26	3418,8	40,51	3356,3	0,01207	59,841	0,72	724,12	43,33				
	23	Šiaurės 101	57	1982	69,27	6,93	8,64	53,70	3486,1	53,70	3486,1	0,01540	59,841	0,92	924,24	55,31				
	24	Taikos 39	107	1974	62,71	8,70	17,12	36,89	2560,0	36,07	2503,1	0,01441	59,841	0,86	864,62	51,74				
	25	Pašilės 96 (KVT)	54	1987	47,16	5,61	11,85	29,70	2177,6	29,70	2177,6	0,01364	59,841	0,82	818,32	48,97				
	26	Gravrogų 17	118	1961	57,15	11,72	0,00	45,43	2620,2	45,43	2620,2	0,01734	59,841	1,04	1040,29	62,25				
	27	Lukšio 64	47	1979	58,15	6,10	7,78	44,27	2974,9	43,43	2918,3	0,01488	59,841	0,89	892,88	53,43				
	28	Viewio 54	38	1990	43,79	5,82	11,50	26,47	2118,6	26,47	2118,6	0,01249	59,841	0,75	749,66	44,86				
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	55,20	5,46	12,59	37,15	2980,6	35,57	2853,9	0,01246	59,841	0,75	747,83	44,75				
	30	Baltų 2	92	1991	85,66	8,26	15,12	62,28	3722,0	59,35	3546,9	0,01673	59,841	1,00	1003,98	60,08				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	34,60	0,00	0,00	34,60	1461,6	30,78	1300,1	0,02367	59,841	1,42	1420,36	85,00				
	32	Taikos 41	103	1972	63,39	7,81	15,82	39,76	2560,7	38,66	2489,9	0,01553	59,841	0,93	931,62	55,75				
	33	Baršausko 75	77	1960	39,45	5,64	1,15	32,66	1264,2	32,26	1248,8	0,02583	59,841	1,55	1550,08	92,76				
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	27,03	2,08	0,00	24,95	963,8	24,95	963,8	0,02589	59,841	1,55	1553,29	92,95				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	33,91	0,00	0,00	33,91	1561,5	33,91	1561,5	0,02172	59,841	1,30	1303,01	77,97				
	36	Draugystės 6	55	1977	59,70	4,16	8,56	46,98	2217,3	46,98	2217,3	0,02119	59,841	1,27	1271,26	76,07				
	37	Masiulio T. 1	20	1959	29,34	2,91	0,00	26,43	985,4	26,43	985,4	0,02682	59,841	1,61	1609,34	96,30				
	38	Sajungos a. 10	63	1960	25,47	3,63	0,00	21,84	924,0	21,84	924,0	0,02364	59,841	1,41	1418,20	84,87				
	39	Masiulio 6	19	1959	26,93	2,59	0,00	24,34	1005,8	24,34	1005,8	0,02420	59,841	1,45	1451,92	86,88				
	40	Jakšto 8	8	1901	10,199	0,00	0,00	10,199	330,1	9,10	294,5	0,03089	59,841	1,85	1853,58	110,92				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
			<i>vnt.</i>	<i>metai</i>					<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Eur/MWh</i>	<i>Eur/m²</i>	<i>kWh/mėn</i>	<i>Eur/mėn</i>
Mažas	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	30,9	11,24	2,8	16,86	5054,6	16,860	5054,6	0,00334	59,84	0,20	200,13	11,98
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	58,20	7,34	9,6	41,26	3418,8	40,51	3356,3	0,01207	59,84	0,72	724,12	43,33
Didelis	36	Draugystės 6	55	1977	59,70	4,16	8,56	46,98	2217,3	46,98	2217,3	0,02119	59,84	1,27	1271,26	76,07
Labai didelis	40	Jakšto 8	8	1901	10,20	0	0	10,20	330,1	9,10	294,5	0,03089	59,84	1,85	1853,58	110,92

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{ovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{ovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606