

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2016 m. kovo mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5 (KVT)	60	2005	43,13	9,02	3,68	30,43	4933,5	29,528	4787,3	0,00617	61,6940	0,38	370,08	22,83				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	17,09	2,49	0,40	14,20	1988,3	11,337	1587,5	0,00714	61,6940	0,44	428,48	26,43				
	3	Krėvės 82B	118	2007	88,40	15,61	20,48	52,31	7728,4	47,206	6973,7	0,00677	61,6940	0,42	406,15	25,06				
	4	Archyvo 48 (KVT)	38	2004	24,16	4,50	1,45	18,21	2371,7	18,210	2371,7	0,00768	61,6940	0,47	460,68	28,42				
	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	39,71	12,68	2,09	24,94	5049,1	24,944	5049,1	0,00494	61,6940	0,30	296,42	18,29				
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	8,66	7,26	0,00	1,40	2419,4	1,400	2419,4	0,00058	61,6940	0,04	34,72	2,14				
	7	Saulės 3	22	2006	21,77	5,83	1,48	14,45	1698,2	14,453	1698,2	0,00851	61,6940	0,53	510,66	31,50				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	29,91	6,45	0,23	23,23	3073,9	22,679	3001,7	0,00756	61,6940	0,47	453,33	27,97				
	9	Sukilėlių 87A (KVT)	72	2005	56,76	14,38	2,06	40,32	5346,5	40,320	5346,5	0,00754	61,6940	0,47	452,48	27,92				
	10	Prūsų g. 15	39	2007	28,72	6,17	2,28	20,27	2368,8	20,270	2368,8	0,00856	61,6940	0,53	513,43	31,68				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)(KVT)	100	1972	57,74	10,00	14,61	33,13	4426,4	33,130	4426,4	0,00748	61,6940	0,46	449,08	27,71				
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	34,37	6,40	5,76	22,21	3784,5	22,207	3784,5	0,00587	61,6940	0,36	352,07	21,72				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	38,14	8,33	9,52	20,29	2708,6	20,286	2708,6	0,00749	61,6940	0,46	449,37	27,72				
	14	Sąjungos a. 10 (renov.)	63	1960	16,763	3,78	2,42	10,563	924,0	10,563	924,0	0,01143	61,6940	0,71	685,92	42,32				
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	27,16	5,64	11,13	10,39	2118,6	10,390	2118,6	0,00490	61,6940	0,30	294,26	18,15				
	16	Krėvės 61 (renov.) (KVT)	60	1968	35,46	6,91	6,34	22,21	2714,9	22,210	2714,9	0,00818	61,6940	0,50	490,84	30,28				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	53,76	7,23	11,52	35,01	3784,5	35,013	3784,5	0,00925	61,6940	0,57	555,10	34,25				
	18	Savanorių 415 (renov.)(KVT)	54	1980	56,89	7,23	11,45	38,21	3508,9	38,210	3508,9	0,01089	61,6940	0,67	653,37	40,31				
	19	Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	63,34	8,41	13,55	41,38	3480,0	41,380	3480,0	0,01189	61,6940	0,73	713,44	44,02				
	20	Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	47,93	8,84	9,60	29,49	3635,2	29,489	3635,2	0,00811	61,6940	0,50	486,72	30,03				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	78,79	7,82	17,20	53,77	2558,4	53,77	2558,4	0,02102	61,6940	1,30	1260,91	77,79				
	22	Partizanų 198	59	1981	69,44	7,79	9,60	52,05	3418,8	51,10	3356,3	0,01523	61,6940	0,94	913,53	56,36				
	23	Šiaurės 101	57	1982	81,73	8,26	8,64	64,83	3486,1	64,83	3486,1	0,01860	61,6940	1,15	1115,80	68,84				
	24	Taikos 39	107	1974	72,57	10,09	17,12	45,36	2560,0	44,35	2503,1	0,01772	61,6940	1,09	1063,05	65,58				
	25	Pašilės 96 (KVT)	54	1987	53,52	5,61	12,22	35,69	2177,6	35,69	2177,6	0,01639	61,6940	1,01	983,37	60,67				
	26	Gravrogų 17	118	1961	66,18	10,94	0,00	55,24	2620,2	55,24	2620,2	0,02108	61,6940	1,30	1264,82	78,03				
	27	Lukšio 64	47	1979	68,73	6,57	7,78	54,38	2974,9	53,35	2918,3	0,01828	61,6940	1,13	1096,82	67,67				
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	40,32	4,59	8,77	26,96	2318,9	19,23	1653,6	0,01163	61,6940	0,72	697,57	43,04				
	29	Šiaurės 1 (KVT)	47	1981	64,57	6,15	12,03	46,39	2980,6	44,42	2853,9	0,01556	61,6940	0,96	933,83	57,61				
	30	Baltų 2	92	1991	101,39	8,41	15,12	77,86	3723,7	74,20	3548,5	0,02091	61,6940	1,29	1254,52	77,40				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	36,31	0,00	0,00	36,31	1461,6	32,30	1300,2	0,02484	61,6940	1,53	1490,56	91,96				
	32	Taikos 41	103	1972	73,29	6,90	15,98	50,41	2560,7	48,50	2463,4	0,01969	61,6940	1,21	1181,27	72,88				
	33	Baršausko 75	77	1960	44,21	4,72	1,16	38,33	1264,2	37,87	1248,8	0,03032	61,6940	1,87	1819,41	112,25				
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	32,10	2,55	0,00	29,55	963,8	29,55	963,8	0,03066	61,6940	1,89	1839,67	113,50				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	40,48	0,00	0,00	40,48	1561,5	40,48	1561,5	0,02592	61,6940	1,60	1555,47	95,96				
	36	Draugystės 6	55	1977	66,58	3,89	8,56	54,13	2217,3	54,13	2217,3	0,02441	61,6940	1,51	1464,67	90,36				
	37	Masiulio T. 1	20	1959	25,97	3,31	0,00	22,66	985,4	22,66	985,4	0,02300	61,6940	1,42	1379,94	85,13				
	38	Masiulio T.12	29	1959	33,74	3,26	0,00	30,48	1470,5	30,48	1470,5	0,02073	61,6940	1,28	1243,80	76,74				
	39	Jėgainės 23	12	1956	18,33	1,34	0,00	16,99	640,3	16,99	640,3	0,02653	61,6940	1,64	1592,02	98,22				
	40	Jakšto 8	8	1901	11,097	0,00	0,00	11,097	330,1	9,90	294,5	0,03361	61,6940	2,07	2016,78	124,42				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh								
Mažas	5	Ašmenos II-oji 37	86	2006	39,71	12,67988	2,086501	24,9436	5049,1	24,944	5049,1	0,00494	61,69	0,30	296,42	18,29
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	69,44	7,787904	9,6	52,05	3418,8	51,10	3356,3	0,01523	61,69	0,94	913,53	56,36
Didelis	31	Kalantos R. 23	28	1957	36,31	0	0	36,31	1461,6	32,30	1300,2	0,02484	61,69	1,53	1490,56	91,96
Labai didelis	40	Jakšto 8	8	1901	11,10	0	0	11,10	330,1	9,90	294,5	0,03361	61,69	2,07	2016,78	124,42

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu karštam vandeniui

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

(KVT) daugiabutis namas kuriame karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606