

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2016 m. gruodžio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas s šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
					iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5)	60	2005	53,15	9,06	5,23	38,86	38,86	4933,5	37,709	4787,3	0,00788	54,90	0,43	472,61	25,95			
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	21,77	1,97	1,03	18,77	18,77	1988,3	14,987	1587,5	0,00944	54,90	0,52	566,42	31,10			
	3	Krėvės 82B	118	2007	107,48	19,58	20,01	67,89	67,89	7726,7	61,274	6973,7	0,00879	54,90	0,48	527,18	28,94			
	4	Archyvo 48	38	2004	27,90	5,79	0,19	21,92	21,92	2371,7	21,920	2371,7	0,00924	54,90	0,51	554,54	30,44			
	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	52,64	12,68	3,13	36,83	36,83	5049,1	36,830	5049,1	0,00729	54,90	0,40	437,67	24,03			
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	8,75	8,17	0,47	0,11	0,11	2419,1	0,110	2419,1	0,00005	54,90	0,00	2,73	0,15			
	7	Saulės 3	22	2006	23,11	3,66	1,76	17,69	17,69	1698,2	17,690	1698,2	0,01042	54,90	0,57	625,03	34,31			
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	38,86	8,31	0,54	30,01	30,01	3073,9	29,304	3001,7	0,00976	54,90	0,54	585,76	32,16			
	9	Sukilėlių 87A	72	2005	74,01	15,01	2,81	56,19	56,19	5346,2	56,190	5346,2	0,01051	54,90	0,58	630,61	34,62			
	10	Prūsų g. 15	39	2007	34,30	6,58	3,12	24,60	24,60	2368,8	24,600	2368,8	0,01039	54,90	0,57	623,11	34,21			
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti karkasų taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	66,87	9,83	15,67	41,37	41,37	4426,4	41,370	4426,4	0,00935	54,90	0,51	560,78	30,79			
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	44,08	6,77	4,63	32,68	32,68	3784,1	32,680	3784,1	0,00864	54,90	0,47	518,17	28,45			
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	43,43	7,43	9,52	26,48	26,48	2708,2	26,480	2708,2	0,00978	54,90	0,54	586,66	32,21			
	14	Sajungos a. 10 (renov.)	63	1960	17,078	3,40	1,94	11,738	11,740	938,9	11,552	924,0	0,01250	54,90	0,69	750,11	41,18			
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	30,02	6,37	8,31	15,34	15,34	2118,6	15,340	2118,6	0,00724	54,90	0,40	434,44	23,85			
	16	Krėvės 61 (renov.)	60	1968	38,53	7,35	5,96	25,22	25,22	2714,9	25,220	2714,9	0,00929	54,90	0,51	557,36	30,60			
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	61,71	7,72	11,52	42,47	42,47	3784,1	42,470	3784,1	0,01122	54,90	0,62	673,39	36,97			
	18	Masiulio T. 1 (renov.)	20	1959	16,68	3,70	0,00	12,983	12,980	985,4	12,98	985,4	0,01318	54,90	0,72	790,55	43,40			
	19	Masiulio T.12 (renov.)	29	1959	23,63	0,00	0,00	23,63	23,63	1522,6	22,82	1470,5	0,01552	54,90	0,85	931,16	51,12			
	20	Jėgainės 23 (renov.)	12	1956	10,519	2,11	0,00	8,409	8,410	640,3	8,41	640,3	0,01313	54,90	0,72	788,01	43,26			
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenuovoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	90,39	7,28	17,20	65,910	65,910	2558,4	65,91	2558,4	0,02576	54,90	1,41	1545,71	84,86			
	22	Partizanų 198	59	1981	82,94	7,53	9,60	65,81	65,81	3418,8	64,61	3356,3	0,01925	54,90	1,06	1154,98	63,41			
	23	Šiaurės 101	57	1982	94,28	7,62	12,96	73,70	73,70	3486,1	73,70	3486,1	0,02114	54,90	1,16	1268,47	69,64			
	24	Taikos 39	107	1974	77,99	11,02	17,12	49,85	49,85	2560,0	48,74	2503,1	0,01947	54,90	1,07	1168,37	64,14			
	25	Pašilės 96	54	1987	61,37	5,15	11,52	44,39	44,39	2179,6	44,39	2179,6	0,02037	54,90	1,12	1221,96	67,09			
	26	Gravrogų 17	118	1961	86,81	11,29	0,00	75,52	75,52	2620,0	75,52	2620,0	0,02882	54,90	1,58	1729,45	94,95			
	27	Lukšio 64	47	1979	79,93	6,98	11,62	61,33	61,33	2974,9	60,16	2918,3	0,02062	54,90	1,13	1236,96	67,91			
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	50,90	4,23	7,83	38,84	38,84	2323,4	27,72	1658,2	0,01672	54,90	0,92	1003,00	55,06			
	29	Šiaurės 1	47	1981	80,53	6,27	12,95	61,31	61,31	2980,6	58,70	2853,9	0,02057	54,90	1,13	1234,17	67,76			
	30	Baltų 2	92	1991	110,58	9,06	15,12	86,40	86,40	3723,7	82,34	3548,5	0,02320	54,90	1,27	1392,18	76,43			
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	40,47	0,00	0,00	40,47	40,47	1462,5	36,00	1301,1	0,02767	54,90	1,52	1660,31	91,15			
	32	Savanorių 237	22	1958	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	1528,3	30,97	1113,7	0,02781	54,90	1,53	1668,55	91,60			
	33	Baršausko 75	77	1960	41,58	4,87	1,16	35,55	35,55	1264,2	35,12	1248,8	0,02812	54,90	1,54	1687,23	92,63			
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	33,00	2,60	0,00	30,40	30,40	963,8	30,40	963,8	0,03154	54,90	1,73	1892,59	103,90			
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	41,48	0,00	0,00	41,48	41,48	1561,5	41,48	1561,5	0,02656	54,90	1,46	1593,89	87,50			
	36	Draugystės 6	55	1977	62,08	4,75	11,65	45,68	45,68	2217,3	45,68	2217,3	0,02060	54,90	1,13	1236,09	67,86			
	37	Armatūrininkų 6	7	1959	11,08	0,00	0,00	11,080	11,080	322,0	11,08	322,0	0,03441	54,90	1,89	2064,72	113,35			
	38	Strazdo A. 77	24	1962	15,15	0,00	0,00	15,15	15,15	402,0	15,15	402,0	0,03768	54,90	2,07	2260,58	124,11			
	39	Instituto 18	8	iki 1992	14,10	0,82	0,00	13,28	13,28	364,3	13,28	364,3	0,03646	54,90	2,00	2187,51	120,09			
	40	Jakšto 8	8	1901	11,620	0,00	0,00	11,362	11,360	330,1	10,14	294,5	0,03442	54,90	1,89	2064,94	113,37			

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis					Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									
					<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>									
Mažas	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	52,64	12,68	3,13	36,83	36,83	5049,1	36,830	5049,1	0,00729	54,90	0,40	437,67	24,03
Vidutinis	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	50,90	4,23	7,83	38,84	38,84	2323,4	27,72	1658,2	0,01672	54,90	0,92	1003,00	55,06
Didelis	34	Stulginskio A. 64	18	1959	33,00	2,6	0	30,40	30,40	963,8	30,40	963,8	0,03154	54,90	1,73	1892,59	103,90
Labai didelis	38	Strazdo A. 77	24	1962	15,15	0	0	15,15	15,15	402,0	15,15	402,0	0,03768	54,90	2,07	2260,58	124,11

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu vonių šildytuvų (rankšluosčių džiovintuvų) sistemai (renov.) renovuotas daugiabutis namas

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL = (18 - t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606