

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2017 m. sausio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5)	60	2005	65,94	9,35	5,02	51,57	4933,5	50,042	4787,3	0,01045	57,23	0,60	627,19	35,89				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	27,76	2,19	0,67	24,90	1988,3	19,881	1587,5	0,01252	57,23	0,72	751,41	43,00				
	3	Krėvės 82B	118	2007	132,49	20,60	19,98	91,90	7728,7	82,904	6972,0	0,01189	57,23	0,68	713,46	40,83				
	4	Archovo 48	38	2004	34,46	5,16	0,55	28,75	2371,7	28,750	2371,7	0,01212	57,23	0,69	727,33	41,63				
	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	61,62	11,65	4,41	45,56	5049,1	45,559	5049,1	0,00902	57,23	0,52	541,39	30,98				
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	18,23	7,90	3,83	6,50	2419,1	6,500	2419,1	0,00269	57,23	0,15	161,22	9,23				
	7	Saulės 3	22	2006	28,69	4,68	1,76	22,25	1698,2	22,246	1698,2	0,01310	57,23	0,75	785,98	44,98				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	48,10	7,12	2,82	38,16	3073,9	37,265	3001,7	0,01241	57,23	0,71	744,88	42,63				
	9	Sukilėlių 87A	72	2005	88,99	14,34	3,76	70,89	5346,2	70,890	5346,2	0,01326	57,23	0,76	795,59	45,53				
	10	Prūsų g. 15	39	2007	41,45	7,04	2,19	32,22	2368,8	32,219	2368,8	0,01360	57,23	0,78	816,09	46,70				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	77,15	11,23	14,27	51,65	4426,4	51,650	4426,4	0,01167	57,23	0,67	700,13	40,07				
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	52,97	6,10	5,34	41,53	3784,1	41,530	3784,1	0,01097	57,23	0,63	658,49	37,69				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	44,13	8,62	9,52	25,99	2708,2	25,993	2708,2	0,00960	57,23	0,55	575,87	32,96				
	14	Sąjungos a. 10 (renov.)	63	1960	21,240	2,79	2,86	15,590	924,0	15,590	924,0	0,01687	57,23	0,97	1012,35	57,94				
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	35,39	7,31	8,04	20,04	2118,6	20,040	2118,6	0,00946	57,23	0,54	567,55	32,48				
	16	Krėvės 61 (renov.)	60	1968	45,47	7,58	5,41	32,48	2714,9	32,480	2714,9	0,01196	57,23	0,68	717,81	41,08				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	72,55	9,38	11,52	51,65	3784,1	51,654	3784,1	0,01365	57,23	0,78	819,00	46,87				
	18	Masiulio T. 1 (renov)	20	1959	20,213	3,06	0,00	16,193	985,4	16,19	985,4	0,01643	57,23	0,94	986,01	56,43				
	19	Masiulio T.12 (renov)	29	1959	28,42			28,42	1469,9	28,42	1469,9	0,01934	57,23	1,11	1160,11	66,39				
	20	Jėgainės 23 (renov)	12	1956	12,607	1,46	0,00	10,42	640,3	10,42	640,3	0,01627	57,23	0,93	976,18	55,87				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	102,54	6,05	17,20	79,29	2558,4	79,29	2558,4	0,03099	57,23	1,77	1859,58	106,42				
	22	Partizanų 198	59	1981	99,61	7,66	9,60	82,35	3418,8	80,84	3356,3	0,02409	57,23	1,38	1445,21	82,71				
	23	Šiaurės 101	57	1982	106,42	7,18	12,93	86,31	3486,1	86,31	3486,1	0,02476	57,23	1,42	1485,53	85,02				
	24	Taikos 39	107	1974	90,99	9,29	17,12	64,58	2560,0	63,15	2503,1	0,02523	57,23	1,44	1513,72	86,63				
	25	Pašilės 96	54	1987	69,46	6,15	10,80	52,51	2177,4	52,51	2177,4	0,02412	57,23	1,38	1446,94	82,81				
	26	Gravrogų 17	118	1961	95,27	9,87	1,82	83,58	2634,9	83,58	2634,9	0,03172	57,23	1,82	1903,23	108,92				
	27	Lukšio 64	47	1979	95,11	6,27	11,62	77,23	2974,9	75,76	2918,3	0,02596	57,23	1,49	1557,60	89,14				
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	61,84	3,27	8,94	49,63	2323,4	35,42	1658,2	0,02136	57,23	1,22	1281,65	73,35				
	29	Šiaurės 1	47	1981	96,22	6,73	12,21	77,28	2980,6	73,99	2853,9	0,02593	57,23	1,48	1555,64	89,03				
	30	Baltų 2	92	1991	137,35	8,27	15,12	113,96	3723,7	108,60	3548,5	0,03060	57,23	1,75	1836,29	105,09				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	49,54			49,54	1462,5	44,07	1301,1	0,03387	57,23	1,94	2032,41	116,31				
	32	Savanorių 237	22	1958	49,43			49,43	1528,3	36,02	1113,7	0,03234	57,23	1,85	1940,59	111,06				
	33	Baršausko 75	77	1960	45,61	5,23	1,16	39,23	1264,2	38,75	1248,8	0,03103	57,23	1,78	1861,71	106,55				
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	45,23	1,99		43,24	963,8	43,24	963,8	0,04487	57,23	2,57	2692,02	154,06				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	59,11			59,11	1561,5	59,11	1561,5	0,03786	57,23	2,17	2271,34	129,99				
	36	Draugystės 6	55	1977	74,80	4,13	13,01	57,66	2217,3	57,66	2217,3	0,02600	57,23	1,49	1560,26	89,29				
	37	Armatūrininkų 6	7	1959	12,78			12,780	322,0	12,78	322,0	0,03969	57,23	2,27	2381,51	136,29				
	38	Strazdo A. 77	24	1962	17,72			17,721	402,0	17,72	402,0	0,04408	57,23	2,52	2644,73	151,36				
	39	Instituto 18	8	iki 1992	16,787	0,97		15,818	364,3	15,82	364,3	0,04343	57,23	2,49	2605,57	149,12				
	40	Jakšto 8	8	1901	13,892			13,892	330,1	12,39	294,5	0,04208	57,23	2,41	2524,75	144,49				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh								
Mažas	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	18,23	7,89888	3,83112	6,5	2419,1	6,500	2419,1	0,00269	57,23	0,15	161,22	9,23
Vidutinis	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	61,84	3,266155	8,943846	49,63	2323,4	35,42	1658,2	0,02136	57,23	1,22	1281,65	73,35
Didelis	30	Baltų 2	92	1991	137,35	8,267916	15,12	113,96	3723,7	108,60	3548,5	0,03060	57,23	1,75	1836,29	105,09
Labai didelis	34	Stulginskio A. 64	18	1959	45,23	1,989		43,24	963,8	43,24	963,8	0,04487	57,23	2,57	2692,02	154,06

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu karštam vandeniui

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606