

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2017 m. vasario mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5	60	2005	54,49	9,84	3,31	41,34	4933,5	40,115	4787,3	0,00838	57,23	0,48	502,77	28,77				
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	22,871	1,60	1,23	20,04	1988,3	16,001	1587,5	0,01008	57,23	0,58	604,78	34,61				
	3	Krėvės 82B	118	2007	108,50	18,41	16,26	73,82	7726,7	66,630	6973,7	0,00955	57,23	0,55	573,26	32,81				
	4	Archyvo 48	38	2004	28,74	4,33	0,33	24,08	2371,7	24,080	2371,7	0,01015	57,23	0,58	609,18	34,86				
	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	52,85	11,75	2,93	38,17	5049,1	38,167	5049,1	0,00756	57,23	0,43	453,56	25,96				
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	13,88	6,77	2,97	4,14	2419,1	4,140	2419,1	0,00171	57,23	0,10	102,68	5,88				
	7	Saulės 3	22	2006	23,94	3,10	1,71	19,13	1698,2	19,133	1698,2	0,01127	57,23	0,64	676,01	38,69				
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	37,63	6,18	0,28	31,17	3073,9	30,435	3001,7	0,01014	57,23	0,58	608,37	34,82				
	9	Sukilėlių 87A	72	2005	75,07	13,27	4,07	57,73	5346,2	57,730	5346,2	0,01080	57,23	0,62	647,90	37,08				
	10	Prūsų g. 15	39	2007	33,46	6,53	2,11	24,82	2368,8	24,824	2368,8	0,01048	57,23	0,60	628,78	35,99				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupančios šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	64,36	12,14	11,74	40,48	4426,4	40,480	4426,4	0,00915	57,23	0,52	548,71	31,40				
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	43,46	8,00	2,32	33,14	3784,1	33,140	3784,1	0,00876	57,23	0,50	525,46	30,07				
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	38,75	8,52	9,52	20,71	2708,2	20,711	2708,2	0,00765	57,23	0,44	458,86	26,26				
	14	Sąjungos a. 10 (renov.)	63	1960	18,013	3,58	1,59	12,843	924,0	12,843	924,0	0,01390	57,23	0,80	833,97	47,73				
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	28,75	5,77	7,99	14,99	2118,6	14,990	2118,6	0,00708	57,23	0,40	424,53	24,30				
	16	Krėvės 61 (renov.)	60	1968	38,90	7,40	4,42	27,08	2714,9	27,080	2714,9	0,00997	57,23	0,57	598,47	34,25				
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	60,94	7,82	11,52	41,60	3784,1	41,601	3784,1	0,01099	57,23	0,63	659,62	37,75				
	18	Masiūlio T. 1 (renov)	20	1959	16,736	3,64	0,00	13,096	985,4	13,10	985,4	0,01329	57,23	0,76	797,43	45,64				
	19	Stulginskio A. 60	18	1959	15,835	2,51	0,68	12,645	936,4	12,65	936,4	0,01350	57,23	0,77	810,23	46,37				
	20	Jėgainės 23 (renov)	12	1956	10,266	1,91	0,00	8,356	640,3	8,36	640,3	0,01305	57,23	0,75	783,04	44,81				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos, labai nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	88,96	6,53	21,51	60,92	2558,3	60,92	2558,4	0,02381	57,23	1,36	1428,74	81,77				
	22	Partizanų 198	59	1981	79,87	8,10	9,60	62,17	3418,8	61,04	3356,3	0,01819	57,23	1,04	1091,13	62,45				
	23	Šiaurės 101	57	1982	93,88	7,07	12,96	73,85	3486,1	73,85	3486,1	0,02118	57,23	1,21	1271,10	72,75				
	24	Taikos 39	107	1974	78,09	9,09	17,12	51,88	2560,0	50,73	2503,1	0,02027	57,23	1,16	1215,95	69,59				
	25	Pašilės 96	54	1987	58,08	5,20	10,15	42,73	2179,6	42,69	2177,4	0,01960	57,23	1,12	1176,26	67,32				
	26	Gravrogų 17	118	1961	81,48	7,09	1,80	72,59	2620,0	72,59	2620,0	0,02771	57,23	1,59	1662,40	95,14				
	27	Lukšio 64	47	1979	79,22	6,35	11,62	61,25	2974,9	60,08	2918,3	0,02059	57,23	1,18	1235,34	70,70				
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	50,67	3,50	7,88	39,29	2323,4	28,04	1658,2	0,01691	57,23	0,97	1014,62	58,07				
	29	Šiaurės 1	47	1981	77,70	6,52	10,96	60,22	2980,6	57,66	2853,9	0,02020	57,23	1,16	1212,23	69,38				
	30	Baltų 2	92	1991	116,61	8,52	15,12	92,97	3723,7	88,60	3548,5	0,02497	57,23	1,43	1498,04	85,73				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	42,09	0,00	0,00	42,09	1462,5	37,44	1301,1	0,02878	57,23	1,65	1726,77	98,82				
	32	Savanorių 237	22	1958	41,77	0,00	0,00	41,77	1528,3	30,44	1113,7	0,02733	57,23	1,56	1639,89	93,85				
	33	Baršausko 75	77	1960	41,33	4,54	1,16	35,63	1264,2	35,20	1248,8	0,02819	57,23	1,61	1691,25	96,79				
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	40,09	2,70	0,00	37,39	963,8	37,39	963,8	0,03879	57,23	2,22	2327,57	133,21				
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	47,56	0,00	0,00	47,56	1561,5	47,56	1561,5	0,03046	57,23	1,74	1827,52	104,59				
	36	Draugystės 6	55	1977	65,04	4,91	11,11	49,02	2217,3	49,02	2217,3	0,02211	57,23	1,27	1326,47	75,91				
	37	Armatūrinių 6	7	1959	10,690	0,00	0,00	10,690	322,0	10,69	322,0	0,03320	57,23	1,90	1992,05	114,01				
	38	Strazdo A. 77	24	1962	15,789	0,00	0,00	15,789	402,0	15,79	402,0	0,03927	57,23	2,25	2356,39	134,86				
	39	Instituto 18	8	iki 1992	13,744	0,77	0,00	12,98	364,3	12,98	364,3	0,03563	57,23	2,04	2137,93	122,35				
	40	Jakšto 8	8	1901	10,756	0,00	0,00	10,756	330,1	9,59	294,5	0,03258	57,23	1,86	1954,81	111,87				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh								
Mažas	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	52,85	11,74938	2,93348	38,1671	5049,1	38,167	5049,1	0,00756	57,23	0,43	453,56	25,96
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	79,87	8,097882	9,6	62,17	3418,8	61,04	3356,3	0,01819	57,23	1,04	1091,13	62,45
Didelis	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	47,56	0	0	47,56	1561,5	47,56	1561,5	0,03046	57,23	1,74	1827,52	104,59
Labai didelis	38	Strazdo A. 77	24	1962	15,79	0	0	15,79	402,0	15,79	402,0	0,03927	57,23	2,25	2356,39	134,86

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu karštam vandeniui

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{lovid}}) \times Z$; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{lovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606