

AB „Kauno energija“

Vidutinė lauko oro temperatūra 2017 m kovo mėn. 3,70 °C

Dienolapsniai 2017 m. kovo mėn. 443,3 DL

Mokėjimų už šilumą analizė Kauno miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2017 m. kovo mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso (išmatuotas ŠAP)	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Radvilėnų 5)	60	2005	41,89	9,31	5,48	27,10	4933,5	26,297	4787,3	0,00549	53,85	0,30	329,59	17,75
	2	Karaliaus Mindaugo 7	18	2006	15,14	2,95	0,21	11,98	1988,3	9,565	1587,5	0,00603	53,85	0,32	361,52	19,47
	3	Krėvės 82B	118	2007	78,77	19,79	18,65	40,33	7726,7	36,400	6973,7	0,00522	53,85	0,28	313,17	16,86
	4	Archyvo 48	38	2004	22,46	5,62	0,00	16,84	2371,7	16,840	2371,7	0,00710	53,85	0,38	426,02	22,94
	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	40,56	12,48	3,66	24,42	5049,1	24,420	5049,1	0,00484	53,85	0,26	290,19	15,63
	6	Jaunimo 4 (renov.)*	64	1987	5,40	5,40	0,00	0,00	2419,1	0,000	2419,1	0,00000	53,85	0,00	0,00	0,00
	7	Saulės 3	22	2006	17,06	5,10	1,41	10,55	1698,2	10,550	1698,2	0,00621	53,85	0,33	372,75	20,07
	8	Geležinio Vilko 1A	51	2005	26,32	6,58	0,11	19,63	3073,9	19,168	3001,7	0,00639	53,85	0,34	383,16	20,63
	9	Sukilėlių 87A	72	2005	54,59	13,05	5,97	35,57	5346,2	35,570	5346,2	0,00665	53,85	0,36	399,20	21,50
	10	Prūsų g. 15	39	2007	24,29	6,53	2,31	15,45	2368,8	15,450	2368,8	0,00652	53,85	0,35	391,34	21,07
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	11	Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	54,74	13,15	11,98	29,61	4425,3	29,610	4425,3	0,00669	53,85	0,36	401,47	21,62
	12	Krėvės 115 A (renov)**	72	1975	34,90	7,04	4,27	23,59	3784,1	23,590	3784,1	0,00623	53,85	0,34	374,04	20,14
	13	Taikos 78 (renov.)	60	1965	36,76	7,40	9,52	19,84	2708,2	19,840	2708,2	0,00733	53,85	0,39	439,55	23,67
	14	Sajungos a. 10 (renov.)	63	1960	13,950	3,28	2,30	8,370	924,0	8,370	924,0	0,00906	53,85	0,49	543,51	29,27
	15	Vievio 54 (renov.)	38	1990	25,15	6,18	9,95	9,02	2118,6	9,020	2118,6	0,00426	53,85	0,23	255,46	13,76
	16	Krėvės 61 (renov.)	60	1968	32,52	7,30	6,03	19,19	2714,9	19,190	2714,9	0,00707	53,85	0,38	424,10	22,84
	17	Partizanų 160 (renov.)	72	1973	52,33	10,25	11,52	30,56	3784,1	30,560	3784,1	0,00808	53,85	0,43	484,55	26,09
	18	Masiulio T. 1 (renov)	20	1959	12,25	3,54	0,00	8,710	985,4	8,71	985,4	0,00884	53,85	0,48	530,36	28,56
	19	Stulginskio A. 60	18	1959	13,18	2,22	1,16	9,80	936,4	9,80	936,4	0,01047	53,85	0,56	627,94	33,81
	20	Jėgainės 23 (renov)	12	1956	8,330	2,20	0,00	6,130	640,3	6,13	640,3	0,00957	53,85	0,52	574,45	30,93
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	21	Partizanų 20	108	1968	82,38	7,13	23,61	51,64	2558,3	51,64	2558,4	0,02018	53,85	1,09	1211,10	65,22
	22	Partizanų 198	59	1981	61,35	7,36	9,60	44,39	3418,8	43,58	3356,3	0,01298	53,85	0,70	779,05	41,95
	23	Šiaurės 101	57	1982	72,82	7,29	12,96	52,57	3486,1	52,57	3486,1	0,01508	53,85	0,81	904,80	48,72
	24	Taikos 39	107	1974	67,40	9,08	17,12	41,20	2586,6	39,87	2503,1	0,01593	53,85	0,86	955,68	51,46
	25	Pašilės 96	54	1987	49,25	5,36	11,47	32,42	2179,6	32,42	2179,6	0,01487	53,85	0,80	892,45	48,06
	26	Gravrogų 17	118	1961	58,42	8,88	1,80	47,74	2620,0	47,74	2620,0	0,01822	53,85	0,98	1093,27	58,87
	27	Lukšio 64	47	1979	63,52	6,57	11,62	45,33	2974,9	44,47	2918,3	0,01524	53,85	0,82	914,26	49,23
	28	Lukšos-Daumanto 2	41	1987	38,80	3,36	9,13	26,31	2323,4	18,78	1658,2	0,01132	53,85	0,61	679,43	36,59
	29	Šiaurės 1	47	1981	62,95	5,95	13,73	43,27	2980,6	41,43	2853,9	0,01452	53,85	0,78	871,02	46,90
	30	Baltų 2	92	1991	93,96	8,58	15,12	70,26	3723,7	66,96	3548,5	0,01887	53,85	1,02	1132,11	60,96
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	31	Kalantos R. 23	28	1957	35,86	0,00	0,00	35,86	1462,5	31,90	1301,1	0,02452	53,85	1,32	1471,18	79,22
	32	Savanorių 237	22	1958	34,92	0,00	0,00	34,92	1528,3	25,45	1113,7	0,02285	53,85	1,23	1370,96	73,83
	33	Baršausko 75	77	1960	37,85	4,82	1,16	31,87	1264,2	31,48	1248,8	0,02521	53,85	1,36	1512,58	81,45
	34	Stulginskio A. 64	18	1959	29,65	2,70	0,00	26,95	963,8	26,95	963,8	0,02796	53,85	1,51	1677,80	90,35
	35	Juozapavičiaus 48 A	25	1957	36,19	0,00	0,00	36,19	1561,5	36,19	1561,5	0,02318	53,85	1,25	1390,62	74,88
	36	Draugystės 6	55	1977	48,67	4,38	13,00	31,29	2217,3	31,29	2217,3	0,01411	53,85	0,76	846,70	45,59
	37	Armatūrininkų 6	7	1959	9,58	0,00	0,00	9,580	322,0	9,58	322,0	0,02975	53,85	1,60	1785,20	96,13
	38	Strazdo A. 77	24	1962	14,887	0,00	0,00	14,890	402,0	14,89	402,0	0,03704	53,85	1,99	2222,22	119,67
	39	Instituto 18	8	iki 1992	11,10	1,12	0,00	9,98	364,3	9,98	364,3	0,02740	53,85	1,48	1643,93	88,53
	40	Jakšto 8	8	1901	9,264	0,00	0,00	9,260	330,1	8,26	294,5	0,02805	53,85	1,51	1682,92	90,63

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>								
			<i>vnt.</i>	<i>metai</i>				<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Eur/MWh</i>	<i>Eur/m²</i>	<i>kWh/mén</i>	<i>Eur/mén</i>	
Mažas	5	Ašmenos 1-oji g. 10	86	2006	40,56	12,48	3,66	24,42	5049,1	24,420	5049,1	0,00484	53,85	0,26	290,19	15,63
Vidutinis	22	Partizanų 198	59	1981	61,35	7,36	9,6	44,39	3418,8	43,58	3356,3	0,01298	53,85	0,70	779,05	41,95
Didelis	32	Savanorių 237	22	1958	34,92	0	0	34,92	1528,3	25,45	1113,7	0,02285	53,85	1,23	1370,96	73,83
Labai didelis	38	Strazdo A. 77	24	1962	14,89	0	0	14,89	402,0	14,89	402,0	0,03704	53,85	1,99	2222,22	119,67

* Jaunimo g. 4 - su šilumos siurbliu šildymui ir karštam vandeniui

** Krėvės g. 115 A - su šilumos siurbliu vonių šildytuvų (rankšluosčių džiovintuvų) sistemai

(renov.) renovuotas daugiabutis namas

šildymui šilumos kiekis išmatuotas šilumos apskaitos prietaisu

$DL=(18-t_{\text{ovid}}) \times Z$; kur: 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{ovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-šildymo laikotarpio trukmė paromis

Vardas, pavardė: F. Kupčinskas

Tel.: 837 305606