

**Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą gruodžio mėn.**

Vidutinė oro temperatūra gruodžio mėn. (daugiametė)

-2,3 °C

Dienolaipsniai gruodžio mėn. (daugiamečiai)

629,3 DL

Pastato aukštų skaičius	2014 m. gruodžio mėn.				2013 m. gruodžio mėn.		2012 m. gruodžio mėn.		2011 m. gruodžio mėn.		2010 m. gruodžio mėn.			
	oro temp.		dienolaip.		oro temp.	dienolaip.			oro temp.	dienolaip.	oro temp.	dienolaipsniai		
	-0,9 °C		585,9 DL		1,7 °C	505,3 DL	-4,3 °C	691,3 DL	1,9 °C	499,1 DL	-7,8 °C	799,8 DL		
	Prognozė		Faktas		Faktas				Faktas		Faktas			
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vid. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vid. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM kai šiluma tiekiami iš Vartotojams priklausanč. šilum. punktų
1	14,13	3,39	15,48	3,71	12,19	3,42	16,99	5,53	13,77	4,20	22,71	5,81	6,02	
2	21,37	5,12	21,10	5,06	18,43	5,17	24,16	7,87	18,46	5,64	30,75	7,87	8,15	
3	22,02	5,28	22,03	5,28	18,99	5,33	25,81	8,40	19,76	6,03	33,04	8,46	8,76	
4	22,76	5,46	22,69	5,44	19,63	5,51	26,13	8,51	19,45	5,94	32,15	8,23	8,53	
5	18,00	4,32	18,05	4,33	15,52	4,36	21,12	6,88	15,56	4,75	25,75	6,59	6,83	
6	16,15	3,87	16,57	3,97	13,93	3,91	20,07	6,53	14,36	4,38	25,77	6,60	6,83	
7*	10,57	2,54	10,33	2,48	9,12	2,56	13,24	4,31	8,93	2,73	15,72	4,02	4,17	
8*	7,79	1,87	8,69	2,08	6,72	1,89	9,95	3,24	7,16	2,19	12,94	3,31	3,43	
9	18,00	4,32	18,19	4,36	15,52	4,36	21,50	7,00	15,92	4,86	26,82	6,86	7,11	
10	17,24	4,13	17,56	4,21	14,87	4,18	20,39	6,64	14,29	4,36	24,66	6,31	6,54	
12	21,22	5,09	21,77	5,22	18,30	5,14	25,60	8,33	18,66	5,70	31,39	8,03	8,32	
13	17,47	4,19	18,31	4,39	15,07	4,23	20,58	6,70	14,96	4,57	24,66	6,31	6,54	
16	20,47	4,91	20,66	4,95	17,65	4,96	25,69	8,36	18,89	5,77	34,54	8,84	9,16	
Vid. 1a.-16a.	18,56	4,45	18,66	4,47	16,01	4,50	21,89	7,13	16,20	4,95	27,01	6,91	7,16	
Naujos statyb.	10,10	2,42	10,92	2,62	8,71	2,45	12,70	4,13	8,79	2,68	16,34	4,18	4,33	
Renovuoti	11,25	2,70	11,82	2,83	9,70	2,72	13,38	4,36	9,25	2,82	16,41	4,20	4,35	
Šilum. kaina ct/kWh be PVM	22,00			25,76		29,87		28,01		23,48		24,33		

\* naujos statybos namai;

DL=(18-t<sub>lovid</sub>) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t<sub>lovid</sub> - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis