

Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamentas

Pardavimo kontrolės skyrius

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už šildymą gruodžio mėn.

Vidutinė oro temperatūra gruodžio mėn. (daugiametė)

-2.3 °C

Dienolaipsniai gruodžio mėn. (daugiamečiai)

629.3 DL

Pastato aukštų skaičius	2017 gruodžio mėn.				2016 gruodžio mėn.		2015 m. gruodžio mėn.		2014 m. gruodžio mėn.		2013 m. gruodžio mėn.	
	oro temp.		dienol..		oro temp. dienolaip.		oro temp.	dienolaip.	oro temp.	dienolaip.	oro temp.	dienolaip.
	1,1 °C		523,9 DL		0,4 °C	545,6 DL	2,5 °C	480,5 DL	-0,9 °C	585,9 DL	1,7 °C	505,3 DL
	Prognose		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/m ²	Vidut.šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/m ²	Vidut.šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/m ²	Vidut.šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut.šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut.šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM	Vidut.šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut.šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM
1	14.68	0.83	16.09	0.91	15.29	0.84	17.79	0.96	15.48	3.71	12.19	3.42
2	18.39	1.04	17.82	1.01	19.15	1.05	18.49	1.00	21.10	5.06	18.43	5.17
3	18.48	1.05	17.6	1.00	19.25	1.06	17.41	0.94	22.03	5.28	18.99	5.33
4	18.51	1.05	18.18	1.03	19.28	1.06	18.21	0.98	22.69	5.44	19.63	5.51
5	15.92	0.9	16.09	0.91	16.58	0.91	14.70	0.79	18.05	4.33	15.52	4.36
6	15.33	0.87	14.34	0.81	15.96	0.88	13.69	0.74	16.57	3.97	13.93	3.91
7*	10.33	0.59	9.75	0.55	10.76	0.59	8.94	0.48	10.33	2.48	9.12	2.56
8*	8.15	0.46	7.86	0.45	8.49	0.47	6.80	0.37	8.69	2.08	6.72	1.89
9	15.9	0.9	15.85	0.90	16.56	0.91	14.67	0.79	18.19	4.36	15.52	4.36
10	15	0.85	14.78	0.84	15.62	0.86	13.23	0.71	17.56	4.21	14.87	4.18
12	18.84	1.07	17.97	1.02	19.62	1.08	17.65	0.95	21.77	5.22	18.30	5.14
13	15.26	0.86	14.72	0.83	15.89	0.87	14.79	0.80	18.31	4.39	15.07	4.23
16	18.6	1.05	18.9	1.07	19.37	1.06	16.40	0.88	20.66	4.95	17.65	4.96
Vid. 1a.-16a.	16.3	0.92	16.23	0.92	16.97	0.93	15.13	0.81	18.66	4.47	16.01	4.50
Senos statyb.	16.51	0.94	16.93	0.96	17.19	0.94						
Naujos statyb.	10.1	0.57	9.46	0.54	10.52	0.58	8.84	0.48	10.92	2.62	8.71	2.45
Renovuoti	10.13	0.57	10.37	0.59	10.55	0.58	9.85	0.53	11.82	2.83	9.70	2.72
Renov. su AEŠ*	9	0.51	8.36	0.47								
Šilum. kaina ct/kWh be PVM			5.20		5.04	Eur ct/kwh	4.94	Eur ct/kwh	22.00	ct/kWh	25.76	ct/kWh

AEŠ** - alternatyvus šilumos šaltinis

* naujos statybos namai;

DL=(18-t_{ovid}) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra °C; t_{ovid} - lauko oro vidutinė temperatūra °C; Z-mėnesio trukmė paromis

2017 gruodžio mėn. šildymui suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis lyginant su 2016-2013 metų gruodžio mėn.

Lyginant 2017 metų gruodžio mėnesį su	Vidutinio šilumos kiekio kWh/m ² pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
2016 12 mėn.	-4.4	3.2	-1.1
2015 12 mėn.	7.3	5.3	13.6
2014 12 mėn.	-13.0	-18.4	-29.0
2013 12 mėn.	1.4	-30.3	-29.3

Feliksas Kupčinskas