

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokeskis už 2018 m. spalio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra spalio mėn. (daugiametė):

7.1^o C

Dienolaipsniai spalio mėn. (daugiamečiai):

337.9 DL

Pastato aukštų skaičius	2018 m. spalio** mėn.				2017 m. spalio** mėn.		2016 m. spalio** mėn.		2015 m. spalio** mėn.		2014 m. spalio** mėn.	
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai
	5.9		157,3 DL		7,6 0C	291,2 DL	4,1 0C	347,5 DL	5,2 0C	320,0 DL	2,03 0C	143,7 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM
1	3.9	0.18	4.48	0.21	7.22	0.33	7.64	0.35	6.23	0.31	3.35	0.75
2	5.11	0.24	5.56	0.26	9.46	0.44	11.37	0.51	9.63	0.48	5.14	1.15
3	4.87	0.23	5.32	0.25	9.02	0.42	11.59	0.52	9.91	0.49	5.31	1.18
4	5.29	0.25	5.36	0.25	9.80	0.45	11.56	0.52	10.41	0.52	5.58	1.25
5	4.53	0.21	4.66	0.22	8.39	0.39	10.02	0.45	8.25	0.41	4.43	0.99
6	3.89	0.18	4.43	0.21	7.21	0.33	9.12	0.41	7.69	0.38	4.16	0.93
7*	1.92	0.09	2.56	0.12	3.55	0.16	5.71	0.26	3.91	0.20	1.69	0.38
8*	1.82	0.09	1.83	0.09	3.36	0.16	4.59	0.21	2.79	0.14	1.50	0.33
9	4.37	0.21	4.39	0.21	8.09	0.37	10.02	0.45	8.22	0.41	4.75	1.06
10	3.2	0.15	3.97	0.19	5.93	0.27	9.24	0.42	7.28	0.36	4.08	0.91
12	5.15	0.24	5.05	0.24	9.54	0.44	11.76	0.53	9.97	0.50	5.80	1.29
13	3.95	0.19	3.34	0.16	7.31	0.34	9.76	0.44	8.16	0.41	4.37	0.98
16	5.54	0.26	5.05	0.24	10.25	0.47	11.42	0.52	9.09	0.45	5.34	1.19
Vid. 1a.-16a.	4.58	0.22	4.68	0.22	8.48	0.39	10.22	0.46	8.19	0.41	4.67	1.04
Senos statyb.	4.92	0.23	4.44	0.21	9.10	0.42	10.38	0.47				
Naujos statyb.	2.14	0.1	2.58	0.12	3.96	0.18	5.53	0.25	3.81	0.19	2.11	0.47
Renovuoti	2.54	0.12	2.71	0.13	4.70	0.22	5.48	0.25	5.11	0.26	2.50	0.56
Renov. su AĖŠ**	1.87	0.09	1.73	0.08	3.46	0.16	4.01	0.18				
Šilumos kaina be PVM	4.35 euro ct/kWh			4.25 euro ct/kWh			4.15 euro ct/kWh		4.58 euro ct/kWh		20.47 ct/kWh	

* naujos statybos namai; ** šildymo laikotarpio

AĖŠ**- alternatyvus šilumos šaltinis

DL=(18-tlovid) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra C°; tlovid - lauko oro vidutinė temperatūra C°; Z-mėnesio trukmė paromis

**2018 kovo mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2017-2014 metų vasario mėn.**

Lyginant 2018 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2017 10 mėn.	-44.8	2.35	-43.6
su 2016 10 mėn.	-54.2	4.82	-52.2
su 2015 10 mėn.	-42.9	-5.02	-46.3
su 2014 10 mėn.	0.2	-26.63	-27.1

Kontrolės skyriaus Pardavimo kontrolės grupės analitikas Ričardas Šišas