

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokeskis už 2018 m. lapkričio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra lapkričio mėn. (daugiametė):

1.8 °C

Dienolaipsniai lapkričio mėn. (daugiamečiai):

486 DL

Pastato aukštų skaičius	2018 m. lapkričio** mėn.				2017 m. lapkričio** mėn.		2016 m. lapkričio** mėn.		2015 m. lapkričio** mėn.		2014 m. lapkričio** mėn.			
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai		
	2.8		456 DL		3,9 0C	423 DL	1,2 0C	504 DL	4,9 0C	393 DL	2,8 0C	456 DL		
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas			
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM		
1	13.8	0.71	12.45	0.64	12.80	0.68	12.96	0.69	10.00	0.55	10.94	2.60		
2	19.07	0.98	15.26	0.78	17.69	0.94	16.93	0.90	13.73	0.75	15.61	3.71		
3	19.08	0.98	14.65	0.75	17.70	0.95	16.95	0.90	13.39	0.73	16.24	3.86		
4	17.72	0.91	14.73	0.76	16.44	0.88	17.13	0.91	14.19	0.77	16.98	4.03		
5	13.98	0.72	13.38	0.69	12.97	0.69	14.69	0.78	11.38	0.62	13.27	3.15		
6	13.88	0.71	12.29	0.63	12.88	0.69	14.38	0.76	10.92	0.60	12.39	2.94		
7*	10.18	0.52	8.58	0.44	9.44	0.50	9.93	0.53	7.09	0.39	8.24	1.96		
8*	7.08	0.36	6.54	0.34	6.57	0.35	7.48	0.40	5.16	0.28	5.44	1.29		
9	13.62	0.7	13.29	0.68	12.63	0.67	14.84	0.79	11.52	0.63	13.39	3.18		
10	13.93	0.72	12.64	0.65	12.92	0.69	13.73	0.73	10.07	0.55	12.42	2.95		
12	16.44	0.84	15.08	0.77	15.25	0.81	17.91	0.95	13.86	0.76	15.87	3.77		
13	13.42	0.69	11.33	0.58	12.45	0.66	14.87	0.79	11.58	0.63	14.11	3.35		
16	16.87	0.87	15.59	0.80	15.65	0.84	17.95	0.95	13.19	0.72	15.09	3.58		
Vid. 1a.-16a.	14.49	0.74	13.49	0.69	13.44	0.72	15.11	0.80	11.78	0.64	13.75	3.26		
Senos statyb.	15.03	0.77	13.76	0.71	13.94	0.74								
Naujos statyb.	9.54	0.49	7.87	0.40	8.85	0.47	9.31	0.49	6.58	0.36	7.43	1.76		
Renovuoti	8.88	0.46	8.47	0.43	8.24	0.44	9.49	0.50	7.70	0.42	8.34	1.98		
Renov. su AEŠ**	7.84	0.4	6.41	0.33	7.27	0.39								
Šilumos kaina be PVM	4.71 euro ct/kWh			4.9 euro ct/kWh			4.86 euro ct/kWh			5.01 euro ct/kWh			21.78 ct/kWh	

* naujos statybos namai; ** šildymo laikotarpio

AEŠ**- alternatyvus šilumos šaltinis

DL=(18-tlovid) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra C°; tlovid - lauko oro vidutinė temperatūra C°; Z-mėnesio trukmė paromis

**2018 lapkričio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2017-2014 metų lapkričio mėn.**

Lyginant 2018 metų lapkričio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2017 11 mėn.	0.4	-3.88	-4.2
su 2016 11 mėn.	-10.7	-3.09	-13.8
su 2015 11 mėn.	14.5	-5.99	7.3
su 2014 11 mėn.	-1.9	-25.33	-27.0

Kontrolės skyriaus Pardavimo kontrolės grupės analitikas Ričardas Šišas