

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokestis už 2018 m. gruodžio mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra gruodžio mėn. (daugiametė): -2.3 °CDienolaipsniai gruodžio mėn. (daugiamečiai): 629.3 DL

Pastato aukštų skaičius	2018 m. gruodžio** mėn.				2017 m. gruodžio** mėn.		2016 m. gruodžio** mėn.		2015 m. gruodžio** mėn.		2014 m. gruodžio** mėn.	
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai	Oro temp.	Dienolaipsniai
	-0,9 0C		585,9 DL		1,1 0C	523,9 DL	0,4 0C	545,6 DL	2,5 0C	480,5 DL	-0,9 0C	585,9 DL
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas	
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Lt/kvad.m su 9% PVM
1	17.99	0.96	16.89	0.90	16.09	0.91	15.29	0.84	17.79	0.96	15.48	3.71
2	19.93	1.06	20.64	1.10	17.82	1.01	19.15	1.05	18.49	1.00	21.10	5.06
3	19.68	1.05	19.76	1.06	17.60	1.00	19.25	1.06	17.41	0.94	22.03	5.28
4	20.33	1.09	20.21	1.08	18.18	1.03	19.28	1.06	18.21	0.98	22.69	5.44
5	17.99	0.96	18.01	0.96	16.09	0.91	16.58	0.91	14.70	0.79	18.05	4.33
6	16.04	0.86	17.01	0.91	14.34	0.81	15.96	0.88	13.69	0.74	16.57	3.97
7*	10.9	0.58	10.87	0.58	9.75	0.55	10.76	0.59	8.94	0.48	10.33	2.48
8*	8.79	0.47	9.15	0.49	7.86	0.45	8.49	0.47	6.80	0.37	8.69	2.08
9	17.73	0.95	18.02	0.96	15.85	0.90	16.56	0.91	14.67	0.79	18.19	4.36
10	16.53	0.88	16.11	0.86	14.78	0.84	15.62	0.86	13.23	0.71	17.56	4.21
12	20.1	1.07	20.44	1.09	17.97	1.02	19.62	1.08	17.65	0.95	21.77	5.22
13	16.46	0.88	15.31	0.82	14.72	0.83	15.89	0.87	14.79	0.80	18.31	4.39
16	21.14	1.13	21.19	1.13	18.90	1.07	19.37	1.06	16.40	0.88	20.66	4.95
Vid. 1a.-16a.	18.15	0.97	18.23	0.97	16.23	0.92	16.97	0.93	15.13	0.81	18.66	4.47
Senos statyb.	18.93	1.01	18.58	0.99	16.93	0.96	17.19	0.94				
Naujos statyb.	10.58	0.57	10.79	0.58	9.46	0.54	10.52	0.58	8.84	0.48	10.92	2.62
Renovuoti	11.6	0.62	11.55	0.62	10.37	0.59	10.55	0.58	9.85	0.53	11.82	2.83
Renov. su AEŠ**	9.35	0.5	9.37	0.50	8.36	0.47						
Šilumos kaina be PVM	4.9		euro ct/kWh		5.2		Eur ct/kwh		5.04		Eur ct/kwh	
									4.94		Eur ct/kwh	
											22	
											ct/kWh	

* naujos statybos namai; ** šildymo laikotarpio

AEŠ**- alternatyvus šilumos šaltinis

DL=(18-tlovid) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra C°; tlovid - lauko oro vidutinė temperatūra C°; Z-mėnesio trukmė paromis

**2018 gruodžio mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2017-2014 metų gruodžio mėn.**

Lyginant 2018 metų lapkričio mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2017 12 mėn.	12.3	-5.77	5.4
su 2016 12 mėn.	7.4	-2.78	4.3
su 2015 12 mėn.	20.5	-0.81	19.8
su 2014 12 mėn.	-2.3	-23.10	-25.2

Kontrolės skyriaus Pardavimo kontrolės grupės analitikas Ričardas Šišas