

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokeskis už 2019 m. vasario mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra vasario mėn. (daugiametė):

-4.3 °C

Dienolaipsniai vasario mėn. (daugiametė):

624.4 DL

Pastato aukštų skaičius	2019 m. vasario mėn.				2018 m. vasario mėn.		2017 m. vasario mėn.		2016 m. vasario mėn.		2015 m. vasario mėn.		
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaips.	oro temp.	dienolaips.	oro temp.	dienolaips.	
	1,4 °C		464,8DL		-5,8 °C	666,4 DL	- 1,5 °C	546 DL	1,6 °C	475,6 DL	0,0 °C	504 DL	
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	
1	14.06	0.84	14.69	0.88	20.16	1.23	15.48	0.89	13.09	0.78	12.72	0.90	
2	15.19	0.91	17.40	1.04	21.78	1.33	19.39	1.11	17.18	1.03	17.94	1.27	
3	16.87	1.01	16.18	0.97	24.19	1.48	19.71	1.13	16.92	1.01	18.22	1.28	
4	15.41	0.92	16.19	0.97	22.10	1.35	19.42	1.11	17.45	1.05	18.73	1.32	
5	13.67	0.82	14.52	0.87	19.60	1.20	16.55	0.95	14.18	0.85	14.65	1.03	
6	13.01	0.78	13.61	0.81	18.65	1.14	16.03	0.92	13.44	0.81	13.96	0.98	
7*	8.35	0.5	8.60	0.51	11.97	0.73	11.14	0.64	8.64	0.52	8.55	0.60	
8*	6.56	0.39	7.19	0.43	9.41	0.58	8.87	0.51	6.91	0.41	7.15	0.50	
9	13.54	0.81	14.27	0.85	19.41	1.19	16.66	0.95	14.10	0.85	14.61	1.03	
10	13.99	0.84	14.83	0.89	20.06	1.23	15.65	0.90	12.63	0.76	14.27	1.01	
12	15.38	0.92	16.24	0.97	22.05	1.35	19.57	1.12	17.22	1.03	17.53	1.24	
13	12.27	0.73	11.95	0.72	17.59	1.08	15.94	0.91	14.68	0.88	14.92	1.05	
16	16.24	0.97	16.85	1.01	23.29	1.43	19.34	1.11	16.58	0.99	16.40	1.16	
Vid. 1a.-16a.	13.98	0.84	14.72	0.88	20.05	1.23	17.01	0.97	14.61	0.88	15.17	1.07	
Senos statyb.	14.07	0.84	15.01	0.90	20.17	1.24	17.23	0.99					
Naujos statyb.	8.31	0.5	8.65	0.52	11.92	0.73	10.75	0.62	8.70	0.52	8.87	0.63	
Renovuoti	8.9	0.53	8.95	0.54	12.76	0.78	10.52	0.60	8.82	0.53	9.08	0.64	
Renov. su AEŠ**	6.42	0.38	7.75	0.46	9.20	0.56							
Šilumos kaina be PVM	5.49 euro ct/kWh			5.62 euro ct/kWh			5.25 euro ct/kWh			5.5 euro ct/kWh		6.47 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai; ** šildymo laikotarpio

AEŠ**- alternatyvus šilumos šaltinis

DL=(18-tlovid) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra C°; tlovid - lauko oro vidutinė temperatūra C°; Z-mėnesio trukmė paromis

**2019 vasario mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2018-2015 metų vasario mėn.**

Lyginant 2019 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2018 02 mėn.	-26.6	-2.31	-28.5
su 2017 02 mėn.	-13.5	4.57	-9.3
su 2016 02 mėn.	0.8	-0.18	0.5
su 2015 02 mėn.	-3.0	-15.15	-17.7

Kontrolės skyriaus Pardavimo kontrolės grupės analitikas Ričardas Šišas