

Kauno miesto gyvenamųjų namų vidutinis mokeskis už 2019 m. kovo mėn.

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. kovo mėn. :

3.5 °C

Dienolaipsniai 2019 m. kovo mėn.:

449.5 DL

Pastato aukštų skaičius	2019 m. kovo mėn.				2018 m. kovo mėn.		2017 m. kovo mėn.		2016 m. kovo mėn.		2015 m. kovo mėn.		
	Oro temp.		Dienolaipsniai		Oro temp.	Dienolaipsniai	oro temp.	dienolaips.	oro temp.	dienolaips.	oro temp.	dienolaips.	
	3,5 °C		449,5 DL		-1,8 0C	613,8 DL	3,7 0C	443,3 DL	2,1 0C	492,9 DL	4,6 0C	415,4 DL	
	Prognozė		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		Faktas		
	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	Vidut. šilumos kiekis kvad.m šildymui kWh/kvad.m	Vidut. šildymo kaina Eur/kvad.m su 9% PVM	
1	14.2	0.78	12.81	0.70	19.39	1.13	12.18	0.66	12.94	0.80	10.98	0.66	
2	15.33	0.84	16.05	0.88	20.94	1.22	15.92	0.86	17.38	1.07	14.99	0.90	
3	15.53	0.85	14.81	0.81	21.21	1.23	15.38	0.83	17.34	1.07	14.99	0.90	
4	15.1	0.82	14.96	0.82	20.62	1.20	14.92	0.92	17.66	1.09	15.34	0.92	
5	13.2	0.72	13.42	0.73	18.02	1.05	12.80	0.79	14.40	0.89	12.06	0.72	
6	12.38	0.68	11.75	0.64	16.91	0.98	12.25	0.76	13.44	0.83	11.05	0.66	
7*	7.26	0.4	6.82	0.37	9.92	0.58	6.78	0.42	8.27	0.51	5.92	0.35	
8*	6.09	0.33	5.94	0.32	8.32	0.48	5.50	0.34	6.33	0.39	4.44	0.27	
9	12.85	0.7	13.08	0.71	17.55	1.02	12.72	0.78	14.24	0.88	11.91	0.71	
10	13.28	0.73	11.25	0.61	18.13	1.05	11.46	0.71	12.84	0.79	10.87	0.65	
12	14.6	0.8	14.86	0.81	19.93	1.16	14.81	0.91	17.16	1.06	14.20	0.85	
13	10.86	0.59	10.44	0.57	14.83	0.86	12.31	0.66	14.54	0.90	11.49	0.69	
16	14.87	0.81	15.61	0.85	20.30	1.18	14.10	0.76	16.40	1.01	12.90	0.77	
Vid. 1a.-16a.	13.45	0.73	13.50	0.74	18.37	1.07	13.10	0.71	14.79	0.91	12.42	0.74	
Senos statyb.	13.55	0.74	13.85	0.76	18.50	1.07	13.31	0.72					
Naujos statyb.	7.43	0.41	7.06	0.39	10.14	0.59	7.00	0.38	8.16	0.50	6.08	0.36	
Renovuoti	8.14	0.44	8.12	0.44	11.12	0.65	7.55	0.41	8.02	0.49	6.65	0.40	
Renov. su AEŠ**	5.76	0.31	6.46	0.35	7.86	0.46							
Šilumos kaina be PVM	5.01 euro ct/kWh			5.62 euro ct/kWh			5.25 euro ct/kWh			5.5 euro ct/kWh		6.47 euro ct/kWh	

* naujos statybos namai; ** šildymo laikotarpio

AEŠ**- alternatyvus šilumos šaltinis

DL=(18-tlovid) x Z ; kur : 18- patalpų oro temperatūra C°; tlovid - lauko oro vidutinė temperatūra C°; Z-mėnesio trukmė paromis

Vidutinė lauko oro temperatūra kovo mėn. (daugiametė):

-0.4 °C

Dienolaipsniai kovo mėn. (daugiametė):

570.4 DL

**2019 kovo mėn. šildymui faktinio suvartoto vidutinio šilumos kiekio ir šildymo kainos pokytis
lyginant su 2018-2015 metų vasario mėn.**

Lyginant 2019 metų vasario mėnesį	Vidutinio šilumos kiekio pokytis %	Šilumos kainos pokytis %	Vidutinės šildymo kainos pokytis %
su 2018 03 mėn.	-26.5	-10.85	-30.8
su 2017 03 mėn.	3.1	-4.57	4.2
su 2016 03 mėn.	-8.7	-8.91	-18.9
su 2015 03 mėn.	8.7	-22.57	-0.4

Kontrolės skyriaus Pardavimo kontrolės grupės analitikas Ričardas Šišas