


**Šilumos šaltinių šildymo sezono
temperatūrinis grafikas.
Kauno rajono katilinės su karšto
vandens ruošimu šilumos punktuose**

SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
N/A
Arvydas Tranauskas
2020 m.

SUDERINTA
Kauno rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
[Signature]
Šarūnas Šukevičius
2020 m.

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
[Signature]
Tomas Garasimavičius
2020 m.

Toro, °C	Tt, °C	Tg, °C
10	70,0	43,0
9	70,0	43,0
8	70,0	43,0
7	70,0	43,0
6	70,0	43,0
5	70,0	43,0
4	70,0	43,0
3	70,0	43,0
2	70,0	43,0
1	70,0	43,0
0	71,1	43,3
-1	72,2	43,6
-2	73,3	43,9
-3	74,3	44,2
-4	75,4	44,5
-5	76,5	44,8
-6	77,6	45,1
-7	78,7	45,4
-8	79,8	45,7
-9	80,9	46,0
-10	82,0	46,3
-11	83,0	46,7
-12	84,1	47,0
-13	85,2	47,3
-14	86,3	47,6
-15	87,4	47,9
-16	88,5	48,2
-17	89,6	48,5
-18	90,7	48,8
-19	91,7	49,1
-20	92,8	49,4
-21	93,9	49,7
-22	95,0	50,0



Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas *[Signature]*